

Laborator înregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 752/06.03.2024 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr.865 din 22.08.2025

1. Beneficiar: CENTRUL MIZIL
2. Date privind identificarea probei
 - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: ZAA FULG
 - 2.2. Data recoltării: 19.08.2025 ora 9
 - 2.3. Buletin de prelevare: Nr. 100/19.08.2025
 - 2.4. Recoltat de: Dinita Marian
 - 2.5. Loc de prelevare : FULGA PRIMARIE
 - 2.6. Data recepției: 19.08.2025 ora 11
 - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,5 L (1 L recipient PP si 0,5 L recipient sticla)
 - 2.8. Perioada de analiză: 19.08.2025- 22.08.2025
 - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017; SR EN ISO 19458:2007;

3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Unitatea de masura	Valori de concentrație obținute	Metoda de analiză/documente de referință	Valori maxim admise în Ordonanta 7/2023
1	Miros	TON	Fara modificari anormale	SR EN 1622:2007	Fara modificari anormale
2	Gust	TFN	Fara modificari anormale	SR EN 1622:2007	Fara modificari anormale
3	Culoare	mg/Ipt	Fara modificari anormale	SR EN ISO 7887:2012	Fara modificari anormale
4	Turbiditate	UNT	0,588	SR EN ISO 7027:2016	≤ 5
5	pH la 20 °C	unit.pH	8,042	SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 ; ≤ 9,5
6	Conductivitate	μS/cm	1120	SR EN 27888 :1997	2500
7	Clor rezidual liber	mg/l	0,12/0,13	SR EN ISO 7393-2:2018	≥ 0,50
8	Amoniu	mg/l	0,593	SR EN 7150-1:2001	0,10 - 0,5
9	Nitriți	mg/l	0,029	SR EN 26777: 2002/ C91:2006	0,50
10	Nitrați	mg/l	0	SR EN 7890-3:2000	50
11	Cloruri	mg/l	---	SR ISO 9297:2001	250
12	Duritate totală	gr.germ.	5,85	SR ISO 6059:2008	≥5
13	Aluminiu	μg/l	---	SR ISO 10566:2001	200
14	Indice de permanganat	mgO2/l	2,56	SR EN ISO 8467:2001	5,0