

Laborator înregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 752/06.03.2024 pentru monitorizare de control

### RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 65 din 02.03.2026

1. Beneficiar: CENTRUL VALENI
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apă potabilă, cod: ZAA SURANI
  - 2.2. Data recoltării: 25.02.2026 ora: 9
  - 2.3. Buletin de prelevare: Nr. 11/25.02.2026
  - 2.4. Recoltat de: Dinita Marian
  - 2.5. Loc de prelevare: SURANI REZERVOR
  - 2.6. Data recepției: 25.02.2026, ora: 10
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,5 L (1 L recipient PP și 0,5 L recipient sticlă)
  - 2.8. Perioada de analiză: 25.02.2026- 28.02.2026
  - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017; SR EN ISO 19458:2007;

#### 3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați      | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință         | Valori maxime admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1        | Turbiditate               | UNT                | 0,553                           | SR EN ISO 7027:2016                              | ≤ 5                                      |
| 2        | Clor rezidual liber/total | mg/l               | 0,4/0,4                         | SR EN ISO 7393-2:2018                            | ≥ 0,50<br>0,10 - 0,5                     |
| 3        | Nr. colonii la 22°C       | UFC/ml             | 3                               | SR EN ISO 6222:2004                              | Nici o modificare anormală               |
| 4        | Nr. colonii la 37°C       | UFC/ml             | 5                               | SR EN ISO 6222:2004                              | Nici o modificare anormală               |
| 5        | Bacterii coliforme        | UFC/100ml          | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-A1:2017 | 0                                        |
| 6        | Escherichia coli          | UFC/100ml          | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-A1:2017 | 0                                        |
| 7        | Enterococi                | UFC/100ml          | 0                               | SR EN ISO 7899-2:2002                            | 0                                        |
| 8        | Clostridium perfringens   | nr./100ml          | 0                               | SR EN ISO 14189:2017                             | 0                                        |

#### 4. Mențiuni speciale

- 4.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – Dinita Marian, pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 11 din 25.02.2026

LABORATOR APĂ POTABILĂ FÂNTÂNELE-MIZIL  
Fântânele, DJ 102, Km 1 (Vadu Săpat Fântânele)

5. Note

- 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
- 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Fântânele-Mizil.
- 5.3. Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
- 5.4. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant Suditu Lidia



Verificat,  
Responsabil analiza  
Biol. Dragomir Denisa



/ Sfârșit document

Aprobat,  
Inginer chimist  
Ana Petre

