

Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății București nr. 752/06.03.2024 pentru monitorizare de control

**RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ**

Nr. 76 din 12.03.2026

1. Beneficiar: CENTRUL URLATI
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: ZAA GORN
  - 2.2. Data recoltării: 09.03.2026 ora: 9
  - 2.3. Buletin de prelevare: Nr. 12/09.03.2026
  - 2.4. Recoltat de: Dinita Marian
  - 2.5. Loc de prelevare: GORNET CRICOV STATIE
  - 2.6. Data recepției: 09.03.2026 ora: 10
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,5 L (1 L recipient PP și 0,5 L recipient sticla)
  - 2.8. Perioada de analiză: 09.03.2026- 12.03.2026
  - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017; SR EN ISO 19458:2007;

3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Unitatea de masura	Valori de concentrație obținute	Metoda de analiză/documente de referință	Valori maxime admise în Ordonanța 7/2023
1	Miros	---	Fara modificari anormale	SR EN 1622:2007	Fara modificari anormale
2	Gust	---	Fara modificari anormale	SR EN 1622:2007	Fara modificari anormale
3	Culoare	mg/lPt	11,32	SR EN ISO 7887:2012	Fara modificari anormale
4	Turbiditate	UNT	0,59	SR EN ISO 7027:2016	≤ 5
5	pH la 20 °C	unit.pH	7,47	SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 ; ≤ 9,5
6	Conductivitate	μS/cm	800	SR EN 27888 :1997	2500
7	Clor rezidual liber	mg/l	0,41/0,41	SR EN ISO 7393-2:2018	≥ 0,50
					0,10 - 0,5
8	Amoniu	mg/l	0,07	SR EN 7150-1:2001	0,50
9	Nitriți	mg/l	<LOQ	SR EN 26777: 2002/ C91:2006	0,50
10	Nitrați	mg/l	29,2	SR EN 7890-3:2000	50
11	Cloruri	mg/l	73,12	SR ISO 9297:2001	250
12	Duritate totală	gr.germ.	20,19	SR ISO 6059:2008	≥5
13	Aluminiu	μg/l	---	SR ISO 10566:2001	200
14	Indice de permanganat	mgO <sub>2</sub> /l	1,28	SR EN ISO 8467:2001	5,0

LABORATOR APĂ POTABILĂ FÂNTÂNELE-MIZIL  
Fântânele, DJ 102, Km 1 (Vadu Săpat Fântânele)

Nr. crt.	Indicatori analizați	Unitatea de masura	Valori de concentrație obținute	Metoda de analiză/documente de referință	Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023
15	Fier	µg/l	100	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	200
16	Sulfatți	mg/l	26,9	STAS 3069:1987	250
17	Mangan	µg/l	1	SR ISO 6333:1997	50
18	Nr.colonii la 22°C	UFC/ml	1	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale
19	Nr.colonii la 37°C	UFC/ml	2	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale
20	Bacterii coliforme	UFC/ 100ml	0	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/A1:2017	0
21	Eşcherichia coli	UFC/ 100ml	0	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/A1:2017	0
22	Enterococi	UFC/ 100ml	0	SR EN ISO 7899-2:2002	0
23	Clostridium perfringens	Nr./ 100ml	---	SR EN ISO 14189:2017	0

LOQ-limita de cuantificare;  
LOQ amoniu- 0,053 mg/l;  
LOQ azotiti- 0,016 mg/l.

4. Mențiuni speciale

4.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – DINITA MARIAN pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr.12 din 09.03.2026

5. Nota

- 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
- 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Fantanele-Mizil.
- 5.3. Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
- 5.4. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant Săditu Lidia

Verificat,  
Responsabil analiza  
Biol. Drăgoș Denisa

Aprobat,  
Inginer chimist  
Ana Pêtre

Sfârșit document

Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății București nr. 752/06.03.2024 pentru monitorizare de control

**RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ**

Nr. 75 din 12.03.2026

1. Beneficiar: CENTRUL URLATI
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apă potabilă, cod: ZAA TARC
  - 2.2. Data recoltării: 09.03.2026 ora: 9
  - 2.3. Buletin de prelevare: Nr. 12/09.03.2026
  - 2.4. Recoltat de: Dinita Marian
  - 2.5. Loc de prelevare: GORNET CRICOV- TARCULEȘTI GRADINIȚA
  - 2.6. Data recepției: 09.03.2026 ora: 10
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,5 L (1 L recipient PP și 0,5 L recipient sticlă)
  - 2.8. Perioada de analiză: 09.03.2026- 12.03.2026
  - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017; SR EN ISO 19458:2007;

3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Unitatea de masură	Valori de concentrație obținute	Metoda de analiză/documente de referință	Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023
1	Miros	---	Fără modificări anormale	SR EN 1622:2007	Fără modificări anormale
2	Gust	---	Fără modificări anormale	SR EN 1622:2007	Fără modificări anormale
3	Culoare	mg/lPt	15,58	SR EN ISO 7887:2012	Fără modificări anormale
4	Turbiditate	UNT	0,39	SR EN ISO 7027:2016	≤ 5
5	pH la 20 °C	unit.pH	7,5	SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 ; ≤ 9,5
6	Conductivitate	μS/cm	816	SR EN 27888 :1997	2500
7	Clor rezidual liber	mg/l	0,22/0,22	SR EN ISO 7393-2:2018	≥ 0,50 0,10 - 0,5
8	Amoniu	mg/l	0,13	SR EN 7150-1:2001	0,50
9	Nitriți	mg/l	<LOQ	SR EN 26777: 2002/ C91:2006	0,50
10	Nitrați	mg/l	35,7	SR EN 7890-3:2000	50
11	Cloruri	mg/l	---	SR ISO 9297:2001	250
12	Duritate totală	gr.germ.	18,86	SR ISO 6059:2008	≥5
13	Aluminiu	μg/l	---	SR ISO 10566:2001	200
14	Indice de permanganat	mgO <sub>2</sub> /l	2,24	SR EN ISO 8467:2001	5,0

LABORATOR APĂ POTABILĂ FĂNTÂNELE-MIZIL  
Fântânele, DJ 102, Km 1 (Vadu Săpat Fântânele)

Nr. crt.	Indicatorii analizați	Unitatea de masura	Valori de concentrație obținute	Metoda de analiza/documente de referință	Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023
15	Fier	µg/l	110	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	200
16	Sulfati	mg/l	11,59	STAS 3069:1987	250
17	Mangan	µg/l	6	SR ISO 6333:1997	50
18	Nr.colonii la 22°C	UFC/ml	2	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale
19	Nr.colonii la 37°C	UFC/ml	1	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale
20	Bacterii coliforme	UFC/ 100ml	0	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/A1:2017	0
21	Escherichia coli	UFC/ 100ml	0	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/A1:2017	0
22	Enterococi	UFC/ 100ml	0	SR EN ISO 7899-2:2002	0
23	Clostridium perfringens	Nr./ 100ml	---	SR EN ISO 14189:2017	0

LOQ-limita de cuantificare;  
LOQ amoniu- 0,053 mg/l;  
LOQ azotiti- 0,016 mg/l.

4. Mențiuni speciale

4.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – DINITA MARIAN pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr.12 din 09.03.2026

5. Nota

- 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
- 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Fantanele-Mizil.
- 5.3. Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
- 5.4. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant/Suditu Lidia

Verificat,  
Responsabil analiza  
Biol. Dragomir/Denisa

Aprobat,  
Inginer chimist  
Ana Pătre

Sfârșit document