HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA CERTIFIED

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ
Nr. 360 din 27.04.2026

1. Beneficiar: Plopeni
2. Date privind identificarea probei
   2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod unic: 74
   2.2. Data recoltării: 22.04.2026; ora: 09:10;
   2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 57/ 22.04.2026
   2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
   2.5. Loc de prelevare: Iesire Rezervor Dumbravesti– ZAA-DUM-0
   2.6. Data recepției: 22.04.2026, ora: 14:30;
   2.7. Cantitatea de probă recepționată:1,0 L recipient PP si 0,5 L recipient sticlă
   2.8. Perioada de analiză: 22.04.2026 – 25.04.2026
   2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Unitatea de masura	Valori de concentrație obținute	Metoda de analiză/documente de referință	Valori maxim admise în Ordonanta 7/2023
1	Turbiditate	UNT	0,53	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 4
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,51	SR EN ISO 7393-2:2018	≥ 0,50
					0,10 - 0,5
3	Nr.colonii la 22°C	UFC/ ml	9	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale
4	Nr.colonii la 37°C	UFC/ ml	7	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale
5	Bacterii coliforme	UFC/ 100 ml	0	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/A1:2017	0
6	Escherichia coli	UFC/ 100 ml	0	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/A1:2017	0
7	Enterococi	UFC/ 100 ml	0	SR EN ISO 7899-2:2002	0
8	Clostridium perfringens	Nr./100 ml	0	SR EN ISO 14189:2017	0

1. Mențiuni speciale
   1.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – Hogea Laurentiu Ciprian pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 57 din 22.04.2026.
2. Note
   2.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
   2.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
   2.3. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,	Verificat,	Aprobat,
Responsabil analiza	Responsabil analiza	Coordonator Laborator
Laborant Stefanescu Simona	Ing. Chim. Barla Cerasela	Biol. Alexandra Savu
[redacted]	[redacted]	[redacted]