

1522 / SL / 14.08.2026

REGISTRATURA  
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.  
Intrare Nr. 9175  
Iesire

13. AUG. 2026



DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDETEANA PRAHOVA

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13

Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471

Mail: secretariat@dspph.ro

Web: www.dspph.ro

Data 13-08-2026

Nr. 18296

„ Operator date cu caracter personal înregistrat la nr. 21959”

CATRE,

1. SC HIDRO PRAHOVA SA : [secretariat@hidroprahova.ro](mailto:secretariat@hidroprahova.ro)
2. Primaria Izvoarele: [izvoareleprimaria@yahoo.co.uk](mailto:izvoareleprimaria@yahoo.co.uk)
3. Directia de control in sanatate publica (ISS) DSPJ Prahova
4. Serviciul de relatii cu publicul pentru site DSPJ Prahova

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 și HGR 971/2023 art.26, va notificăm faptul că proba de apă recoltată în data de 20.07.2026 din localitatea Cernesti nu se încadrează în parametrii de potabilitate conform O.G. nr.7/2023 (cf. Raport de încercare 245 C/21.07.2026 anexat) pentru parametrul **clor rezidual liber** în următorul punct de recoltă : **robinet retea Cernesti "la nr. 40 - curte"**.

Având în vedere că valoarea acestui parametru a fost sub valoarea minimă admisă, va solicităm să luați toate măsurile necesare pentru efectuarea unei dezinfectii corespunzătoare a apei astfel încât valoarea clorului rezidual liber să fie de cel puțin 0,5 mg/l la ieșire stație și 0,1mg/l -0,5mg/l în rețeaua de distribuție a apei potabile.

Veti suplimenta programul de monitorizare cu privire la parametrul neconform, veti efectua retestarea calitatii apei furnizate în punctul neconform și veti preleva și analiza probe de apă din puncte în legătură cu cel neconform (amonte și aval de acesta, intrarea și capatul rețelei de distribuție a zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi înaintate la DSPJ Prahova; în cf. cu HGR 971/2023 art.9 alin.3, DSPJ Prahova stabilește **monitorizare intensificată pentru parametrul clor rezidual liber cu frecvență de prelevare de 1 probă / zi**; această frecvență va fi menținută până la stingerea incidentului și restabilirea calitatii apei potabile ca urmare a aplicării măsurilor corespunzătoare.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV  
Ec. Catalin Constantin ALBU



MEDIC SEF  
Dr. Decebal DAN

COMPARTIMENT E.F.R.M.V.M.  
Dr. George PUNGARU

Direcția de Sănătate Publică Prahova  
 Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică  
 Laborator Chimie Toxicologie  
 Ploiești, str. Transilvaniei nr. 2 ; Tel : 0244 543 433 ;  
 Fax : 0244 546 226 ; e-mail : chimie\_sanitara@dspph.ro

RAPORT DE ÎNCERCARE  
 NR. 245 C / Data emiterii : 21.07.2026

Beneficiar / Solicitant : S.C. HIDRO PRAHOVA – Com. Izvoarele  
 Recepție probă : Data : 20.07.2026 Ora : 10:50  
 Prelevare : ☒ Proces verbal nr. 94 ☐ Cerere analiză  
 Responsabil prelevare : D.S.P. Prahova – As. pr. ig. Gomolu Roxana

Data prelevării : 20.07.2026 Ora : 09:00  
 Data efectuării încercărilor : 20.07.2026 Ora : 10:55

Motivația : Monitorizare audit - retestare

| Proba apă potabilă     |           | Parametrul                                | CLOREZIDUAL                             |                                         |      |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| Nr. probă              | Recipient |                                           | Clor rezidual liber                     | Clor rezidual total                     |      |
|                        |           | UM                                        | mg/l                                    | mg/l                                    |      |
|                        |           | Valoare admisă                            | ≥ 0,1 - ≤ 0,5                           | min 80% din clor rezidual total         |      |
|                        |           | Metoda                                    | Colorimetrică Hach Lange USEPA DPD 8021 | Colorimetrică Hach Lange USEPA DPD 8167 |      |
| 499                    | sticlă    | Robinet rețea Cemești "La Nr. 40 - curte" | 0,05                                    | 22                                      | 0,09 |
| UM - Unitate de măsură |           |                                           |                                         |                                         |      |

- SLO – sub limita de cuantificare a metodei: • Clor rezidual liber / Clor rezidual total < 0,05 mg/l
- - aceste activități nu sunt supuse acreditării Renar
- - toți parametrii sunt înregistrați MS, Certificat nr. 794 / 07.03.2025

Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței 7/2023 și Anexa la HG 971/2023

Șef laborator

DR. MARIANA IRIMIA  
 Medic primar laborator  
 Cod : 084348

Responsabil de încercare

BALUTA MIHAELA  
 Laborant medic principal  
 chimie sanitară  
 cod 470038

Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova.  
 Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Cod : F-PG 7.8-12

Ediția 02/ Revizia 5/25.06.2025

Pag. 4 / 4