



B17/ SL / 21.07.2026

REGISTRATURA
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.
Intrare Nr. 7961
Iesire

21 IUL. 2026

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDETEANA PRAHOVA
Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471
Mail: secretariat@dspph.ro
Web: www.dspph.ro

Data 20-07-2026
Nr. 16495

„Operator date cu caracter personal înregistrat la nr. 21959”

C A T R E,

1. SC HIDRO PRAHOVA SA : secretariat@hidroprahova.ro
2. Sucursala Urlati: urlati@hidroprahova.ro
2. Primaria Podenii Noi : primaria.podeniinoi@gmail.com
3. C.M.I. : ghiltnicoleta@yahoo.com si dr_corneliamicu@yahoo.com
4. Directia de control in sanatate publica (ISS) DSPJ Prahova
5. Serviciul de relatii cu publicul pentru site DSPJ Prahova

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 și HGR 971/2023 art.26, va notificăm faptul că proba de apă recoltată în data de **14.07.2026** din localitatea **Podenii Noi** nu se încadrează în parametrii de potabilitate conform O.G. nr.7/2023 (cf. buletin de analiză B.S. nr. 357/17.07.2026, anexat) pentru următorii parametri și în următoarele puncte de prelevare :

- **Bacteriologici:**
- nr. colonii la 37 C : robinet rețea Ghiocel

Având în vedere faptul că aceste neconformități creează un risc epidemiologic pentru consumatorii sensibili (grupurile populationale la risc) veți proceda la analiză și identificarea cauzelor acestor neconformități și veți lua măsurile de remediere tehnico-sanitare ce se impun pentru încadrarea apei furnizate în punctul /punctele de recoltă în care s-au înregistrat neconformități, în parametrii de potabilitate.

Având în vedere faptul că identificarea acestor neconformități reprezintă un pericol potențial pentru sănătatea umană și creează un risc epidemiologic (risc de apariție și răspandire a îmbolnavirilor datorită consumului de apă nepotabilă) pentru consumatorii sensibili (grupurile populationale la risc), veți proceda, în conformitate cu OG 7/2023 art.14 și HGR 971/2023 art.26, la analiză acestor neconformități, identificarea cauzei/cauzelor acestor neconformități la calitatea apei și veți stabili și aplica măsurile de remediere ce se impun pentru eliminarea cauzei/cauzelor și pentru restabilirea calității apei (încadrarea apei furnizate în punctul /punctele de prelevare în care s-au înregistrat neconformități în parametrii de potabilitate) acordând prioritate acțiunilor corective pentru parametrii al căror grad de neconformare reprezintă un pericol pentru sănătatea umană. Planul măsurilor de remediere necesare va fi înaintat către D.S.P.J. Prahova și primăria locală. Fiecare măsură de remediere va conține termene și responsabilități de realizare. Termenele propuse vor avea în vedere remedierea de urgență și cu prioritate a neconformităților cu impact asupra sănătății publice și vor fi evaluate de către D.S.P.J. Prahova.

De asemenea, veți efectua dezinfectia corespunzătoare a apei astfel încât valoarea clorului rezidual liber să fie de cel puțin 0,5 mg/l la ieșire stație și de 0,1 mg/l-0,5mg/l în rețeaua de distribuție a apei potabile. Dezinfectia apei se va realiza cu dezinfectante (biocide) avizate sanitar (biocide din Grupa principală 1 tip de produs 5 „ Dezinfectanți pentru apă potabilă”), (dezinfectantele amintite vor fi însoțite de copie după avizul sanitar care se va păstra în vederea verificării de către organele sanitare de control) .

Dezinfectia suprafetelor sau conductelor aferente producției, transportului, depozitării și consumului de apă potabilă se va realiza cu dezinfectante (biocide) avizate sanitar (biocide din Grupa principală 1 tip de produs 4).

Veti informa de indata DSPJ Prahova si primaria locala (cf/HGR 971/2023 art.26 alin.4 si 6) asupra :

- constatarilor si concluziilor anchetei efectuate pentru determinarea cauzei/cauzelor,
- cauzelor neconformitatii pentru fiecare parametru care au condus la neconformitatile notificate,
- masurilor de remediere intreprinse pentru incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate,
- posibilitatii de repetare a neconformitatii la fiecare din parametrii identificati ca fiind neconformi,
- actiunilor intreprinse in cazul in care neconformarea a fost cauzata de sistemul de distributie interioara sau de modul de intretinere a acestuia, respectiv informarea consumatorilor afectati.

Pana la incadrarea apei furnizate in punctele neconforme in parametrii de potabilitate, veti lua de asemenea urmatoarele masuri:

1. avertizarea consumatorilor cu probleme imunitare (imunosupresati/immunocompromisi) afectati din zona de aprovizionare asupra neconformitatilor constatate pentru a nu folosi apa pentru baut, gatit, spalat pe dinti, spalat; (apa va putea fi folosita doar pentru evacuarea apelor uzate fecaloid-menajere); veti informa, cu avizul DSPJ Prahova, toti consumatorii afectati cu privire la pericolul potential pentru sanatatea umana si cu privire la cauza sa, la parametrul/parametrii neconformi si la masurile de remediere intreprinse (inclusiv asupra masurilor preventive de protectie a sanatatii consumatorilor comunicate prin prezenta notificare) (cf.OG7/2023 art.14 alin.6 lit.a);
2. medicii de familie din localitatile in care apa din sistemul de distributie centralizata are o calitate necorespunzatoare trebuie sa informeze pacientii asupra riscurilor pentru sanatate determinate de folosirea unei astfel de ape de baut si asupra masurilor care trebuie aplicate pentru protectia sanatatii;
3. furnizarea de apa potabila consumatorilor afectati din surse alternative autorizate sanitar si monitorizate din punctul de vedere al calitatii sau indicarea consumului de apa plata potabila imbuteliata;
4. veti suplimenta programul de monitorizare cu privire la parametrul/parametrii neconformi, veti efectua retestarea calitatii apei furnizate in punctul/punctele neconforme si veti preleva si analiza probe de apa din puncte in legatura cu cel neconform (amonte si aval de acesta, intrarea si capatul retelei de distributie a zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi inaintate la DSPJ Prahova; in cf. cu HGR 971/2023 art.9 alin.3 DSPJ Prahova stabileste monitorizare intensificata pentru parametrul *nr. colonii la 37C* cu frecventa de prelevare de *1 proba /3 zile* ; aceasta frecventa va fi mentinuta pana la stingerea incidentului si restabilirea calitatii apei potabile ca urmare a aplicarii masurilor corespunzatoare;
5. daca neconformitatile legate de calitatea bacteriologica a apei se mentin veti proceda la cresterea dozei de dezinfectant in sistem (1 mg/l clor rezidual liber pe iesire statie si 0,5 mg/l clor rezidual liber la capete de retea), curatarea, spalarea si dezinfectia sectoarelor afectate ale acestuia;
6. veti avea in vedere corectarea operatiunilor de tratare, izolarea si eliminarea surselor de contaminare a apei, monitorizarea si protectia sursei de apa bruta si verificarea modului de respectare a procedurilor operationale standard in cadrul regimului de exploatare si intretinere;
7. daca apa este neconforma numai din punct de vedere microbiologic si in lipsa unei surse alternative de apa potabila, veti emite o recomandare/ordin de fierbere a apei (consum de apa fiarta 10 minute si racita); [recomandarea/ordinul de fierbere a apei va fi anulat dupa doua seturi consecutive de probe (prelevate la 24 de ore interval) conforme din punct de vedere bacteriologic];
8. in cazul in care veti constata ca neconformitatea se datoreaza retelei interioare a consumatorului, veti informa consumatorii afectati despre natura deficientelor si masurile de remediere necesare a fi luate de catre acestia pentru ca apa furnizata in punctul de consum sa se incadreze in parametrii de potabilitate; veti respecta prevederile HGR 971/2023 art.26 alin .6 lit.b si alin7;
9. veti intensifica monitorizarea calitatii apei in zona de aprovizionare afectata si veti urmari modul de ducere la indeplinire a masurilor de remediere.

Veti oferi consumatorilor, cu avizul DSPJ Prahova, consilierea necesara si veti actualiza periodic informatiile cu privire la conditiile de consum si utilizare a apei (cf. OG7/2023 art.14 alin.6 lit.b);

Masurile comunicate de catre institutia noastra prin prezenta notificare vor fi postate pe pagina de internet a furnizorului de apa (operatorului de apa) (cf. OG7/2023 Anexa 4, lit.A pct.4 si HGR 971/2023 art.26 alin.10).

Dupa eliminarea cauzelor neconformitatii/neconformitatilor la calitatea apei notificate prin prezenta adresa si reincadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate, veti informa, cu avizul DSPJ Prahova, consumatorii asupra eliminarii oricarui pericol asupra sanatatii si reluarii furnizarii de apa potabila in conditii de siguranta.(cf. OG7/2023 art.14alin.6 lit.c)

Veti informa operativ D.S.P.J. Prahova – Serviciul Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca asupra modului de rezolvare a situatiei semnalate la fax: 0244-523471 sau pe adresa de e- mail : secretariat@dspph.ro.

In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 21 incalcarea prevederilor legale privind calitatea apei potabile atrage dupa sine sanctionarea contravenționala.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Catalin Constantin ALBU



MEDIC SEF

Dr. Decebal DAN

COMPARTIMENT E.F.R.M.V.M.

Dr. George PUNGARU

Intocmit/redactat: as.pr.ig. Gomoiu Roxana (Compartiment EFRMVM)

Direcția de Sănătate Publică Prahova

Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică - Laborator Diagnostic Microbiologic
Ploiești, str. Transilvaniei nr. 2 ; Tel : 0244 543 433 ; Fax : 0244 546 226 ; e-mail : bacteriologie@dsp-ph.roServiciu public
NCECARERECEPȚIE
CERTIFICAT DE ADOPTARE
LI 1066

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 357 BS Data emiterii : 17.07.2026

Beneficiar / Solicitant : SC HIDRO PRAHOVA SA

Tip apă: APĂ POTABILĂ - interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței NR.7 / 2023
Prelevare: Data prelevării: 14.07.2026

Recipient: sticlă, polipropilenă Volum : 500ml

Responsabil prelevare : AS. IG. GOMOIU ROXANA / Direcția de Sănătate Publică Prahova

Locul prelevării: COM. PODENII NOI, SAT. GHIOCEL

Recepție probe: Data/Ora : 14.07.2026 10:45

Conformitate la recepție : DA / O NU

Data efectuării : 14-17.07.2026

Scopul prelevării MONITORIZARE AUDIT

Nr. Registru recepție	Date referitoare la proba de analizat		Nr. de colonii la 22°C ufc/ml		Nr. de colonii la 37°C ufc/ml		Bacterii coliforme totale la 37°C ufc/100ml		Escherichia coli la 37°C ufc/100ml		Enterococi intestinali ufc/100 ml		Pseudomonas aeruginosa ufc/100 ml		Clostridium Perfringens ufc/100 ml	
			PS-LM-11	SR EN ISO 6222:2004	PS-LM-11	SR EN ISO 6222:2004	PS-LM-12	SR EN ISO 6308-1/1:2015 SR EN ISO 6308-1/A1:2017	PS-LM-12	SR EN ISO 6308-1:2015 SR EN ISO 6308-1/A1:2017	PS-LM-13	SR EN ISO 7899-2:2002	PS-LM-14	SR EN ISO 16266:2003	PS-LM-15	SR EN ISO 14189:2017
Ora prelevării	660	09:00	Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare	
			Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă
			9	f.m.a.	81	f.m.a.	0	0	0	0	0	0	...	0	...	0

Legendă: *Aceste activități nu sunt supuse acreditării RENAR

**Aceste activități nu sunt înregistrate la Ministerul Sănătății

Observații:

Șef laborator:

BS = Bacteriologie Sanitară

nr. a număr

ml = mililitru

ufc = unități formatoare de colonii

f.m.a. = fără modificări anormale

Responsabil de Încercare:

Dr. LUPU MAGDALENA

Medic Primar
Clinică de Laborator

Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova. Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.