

05.06.26
S.L. 

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA

Nr. operator date cu caracter personal: 21959

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13

Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471

Mail: secretariat@dspph.ro Web: www.dspph.roREGISTRATURA
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.
Înțire Nr. 5975
Iesire

04 IUN. 2026

Data 04-06-2026
Nr. 12392

-original retur la PLF Sinaia

CATRE,

SC "HIDRO PRAHOVA" SA PLOIESTI /secretariat@hidroprahova.ro

și în atenția

PRIMARIA Sinaia/ contact@primaria-sinaia.ro/ C.M.I.-uri: voicuanisoara@yahoo.com;
drserbannicoleta@gmail.com; dr_neguletu_dorina@yahoo.com; enoiucamelia@hotmail.com;
ralucaboncoi@gmail.com.

D.C.S.P. (I.S.S.) și Serviciul de relații cu publicul / D.S.P. Prahova

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 și HGR 971/2023 art.26 ,va notificam faptul ca proba/probele de apa recoltata/e în data de 25.05.2026 în cadrul monitorizării de audit din sistemul centralizat de distribuție apa potabila din Orasul Sinaia/ ZAA-Cravat nu se încadrează în parametrii de potabilitate conform O.G.nr.7/2023 (cf.raport de încercare 21 BS din 25.01.2024 anexat) pentru următorii parametru / și în următoarele puncte de prelevare :

- Parametrii Microbiologici/Indicatori :

- Nr. Colonii la 22°C, Nr. Colonii la 37°C Bacterii coliforme – Restaurant Taverna Sarbului

Având în vedere faptul ca identificarea acestor neconformități reprezintă un pericol potențial pentru sănătatea umană și creează un risc epidemiologic (risc de apariție și răspândire a îmbolnăvirilor datorită consumului de apă nepotabilă) pentru consumatorii afectați , veti proceda, în conformitate cu OG 7/2023 art.14 și HGR 971/2023 art.26 , la analiza acestei/acestor neconformități ,identificarea cauzei/cauzelor acestor neconformități la calitatea apei și veti stabili și aplica măsurile de remediere ce se impun pentru eliminarea cauzei/cauzelor și pentru restabilirea calității apei (încadrarea apei furnizate în punctul /punctele de prelevare în care s-au înregistrat neconformități în parametrii de potabilitate) acordând prioritate acțiunilor corective pentru parametrii al căror grad de neconformare reprezintă un pericol pentru sănătatea umană. Planul măsurilor de remediere necesare va fi înaintat către D.S.P.J. Prahova și primăria locală. Fiecare măsură de remediere va conține termene și responsabilități de realizare .Termenele propuse vor avea în vedere remedierea de urgență și cu prioritate a neconformităților cu impact asupra sănătății publice și vor fi evaluate de către D.S.P.J. Prahova.

De asemenea, veti efectua dezinfectia corespunzătoare a apei astfel încât valoarea clorului rezidual liber să fie de cel puțin 0,5 mg/l la iesire stație și de 0,1 mg/l-0,5mg/l în rețeaua de distribuție a apei potabile.Dezinfectia apei se va realiza cu dezinfectante (biocide) avizate sanitar (biocide din Grupa principală 1 tip de produs 5 „ Dezinfectanți pentru apă potabilă”), (dezinfectantele amintite vor fi însoțite de copie după avizul sanitar care se va păstra în vederea verificării de către organele sanitare de control) .Dezinfectia suprafețelor sau conductelor aferente producției, transportului , depozitării și consumului de apă potabilă se va realiza cu dezinfectante (biocide) avizate sanitar (biocide din Grupa principală 1 tip produs 4).

Veti informa de îndată DSPJ Prahova și primăria locală (cf/HGR 971/2023 art.26 alin.4 și 6) asupra :

- constatarilor și concluziilor anchetei efectuate pentru determinarea cauzei/cauzelor ,
- cauzelor neconformității pentru fiecare parametru care au condus la neconformitățile notificate
- măsurilor de remediere întreprinse pentru încadrarea apei furnizate în parametrii de potabilitate
- posibilității de repetare a neconformității la fiecare din parametrii identificați ca fiind neconformi
- acțiunilor întreprinse în cazul în care neconformarea a fost cauzată de sistemul de distribuție interioară sau de modul de întreținere a acestuia, respectiv informarea consumatorilor afectați .

Pana la încadrarea apei furnizate în punctele neconforme în parametrii de potabilitate,veti lua de asemenea următoarele măsuri:

1. avertizarea tuturor consumatorilor afectați din zona de aprovizionare asupra neconformităților constatate pentru a nu folosi apă pentru baut,gatit,spalat pe dinți,spalat;(apa va putea fi folosită doar pentru evacuarea apelor uzate fecaloid-menajere; veti informa , cu avizul DSPJ Prahova, toți consumatorii afectați cu privire la pericolul potențial pentru sănătatea umană și cu privire la cauza sa, la parametrul/parametrii neconformi și la măsurile de remediere întreprinse (inclusiv asupra măsurilor preventive de protecție a sănătății consumatorilor comunicate prin prezenta notificare)(cf.OG7/2023 art.14 alin.6 lit.a);

2. medicii de familie din localitatile in care apa din sistemul de distributie centralizata are o calitate necorespunzatoare trebuie sa informeze pacientii asupra riscurilor pentru sanatate determinate de folosirea unei astfel de ape de baut si asupra masurilor care trebuie aplicate pentru protectia sanatatii;

3. furnizarea de apa potabila consumatorilor afectati din surse alternative autorizate sanitar si monitorizate din punctul de vedere al calitatii sau indicarea consumului de apa plata potabila imbuteliata;

4. veti suplimenta programul de monitorizare cu privire la parametrul/parametrii neconformi, veti efectua retestarea calitatii apei furnizate in punctul/punctele neconforme si veti preleva si analiza probe de apa din puncte in legatura cu cel neconform (amonte si aval de acesta, intrarea si capatul retelei de distributie a zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi inaintate la DSPJ Prahova; in cf. cu HGR 971/2023 art.9 alin.3 DSPJ Prahova stabileste monitorizare intensificata pentru parametrii Bacterii coliforme, E.coli, Enterococi cu frecventa de prelevare la 2 zile iar pentru parametrii Număr de colonii la 22°C si Număr de colonii la 37°C cu frecventa de prelevare la 3 zile ; aceasta frecventa va fi mentinuta pana la stingerea incidentului si restabilirea calitatii apei potabile ca urmare a aplicarii masurilor corespunzatoare;

5. daca neconformitatile legate de calitatea bacteriologica a apei se mentin veti proceda la cresterea dozei de dezinfectant in sistem (1 mg/l clor rezidual liber pe iesire statie si 0,5 mg/l clor rezidual liber la capete de retea), curatarea, spalarea si dezinfectia sectoarelor afectate ale acestuia;

6. veti avea in vedere corectarea operatiunilor de tratare, izolarea si eliminarea surselor de contaminare a apei , monitorizarea si protectia sursei de apa bruta si verificarea modului de respectare a procedurilor operationale standard in cadrul regimului de exploatare si intretinere;

7. in cazul in care veti constata ca neconformitatea se datoreaza retelei interioare a consumatorului , veti informa consumatorii afectati despre natura deficientelor si masurile de remediere necesare a fi luate de catre acestia pentru ca apa furnizata in punctul de consum sa se incadreze in parametrii de potabilitate; veti respecta prevederile HGR 971/2023 art.26 alin .6 lit.b si alin7;

8. veti intensifica monitorizarea calitatii apei in zona de aprovizionare afectata si veti urmari modul de ducere la indeplinire a masurilor de remediere.

Veti oferi consumatorilor, cu avizul DSPJ Prahova, consilierea necesara si veti actualiza periodic informatiile cu privire la conditiile de consum si utilizare a apei (cf. OG7/2023 art.14 alin.6 lit.b);

Masurile comunicate de catre institutia noastra prin prezenta notificare vor fi postate pe pagina de internet a furnizorului de apa (operatorului de apa) (cf. OG7/2023 Anexa4, lit.A pct.4 si HGR 971/2023 art.26 alin.10).

Dupa eliminarea cauzelor neconformitatii/neconformitatilor la calitatea apei notificate prin prezenta adresa si reincadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate, veti informa , cu avizul DSPJ Prahova, consumatorii asupra eliminarii oricarui pericol asupra sanatatii si reluarii furnizarii de apa potabila in conditiile de siguranta. (cf. OG7/2023 art.14 alin.6 lit.c)

Veti informa operativ D.S.P.J. Prahova – Serviciul Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca asupra modului de rezolvare a situatiei semnalate la fax: 0244-523471 sau pe adresa de e-mail : secretariat@dspph.ro.

In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 21 incalcarea prevederilor legale privind calitatea apei potabile atrage dupa sine sanctionarea contravenționala.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Catalin Constantin Albu



SEF DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE
IN SANATATE PUBLICA
Dr. Dan Decebal

Intocmit/redactat: 1ex./2pg.
As.pr.ig. Aculov Marius
(Compartiment E.F.R.M.V.M.)

Nr. 234 / 28.05.2026

Direcția de Sănătate Publică Prahova
 Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică - Laborator Diagnostic Microbiologic
 Ploiești, str. Transilvaniei nr. 2 ; Tel : 0244 543 433 ; Fax : 0244 546 226 ; e-mail : bacteriologie@dspph.ro



RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 234 BS Data emiterii : 28.05.2026

Beneficiar / Solicitant : SC HIDRO PRAHOVA SA

Tip apă: APĂ POTABILĂ - interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței NR.7 / 2023

Scopul prelevării : MONITORIZARE AUDIT

Prelevare: Data prelevării: 25.05.2026 Cerere analiză / Proces verbal nr. 35/25.05.2026

Locul prelevării : SINAIA

Recipient: sticlă, polipropilene Volum : 500ml

Responsabil prelevare : AS. IG. ACULOV MARIUS / Direcția de Sănătate Publică Prahova

Recepție probe: Data/Ora : 25.05.2026 13:20 Conformitate la recepție : DA / NU

Data efectuării : 25-28.05.2026

Nr. Registru recepție	Date referitoare la proba de analizat	Date efectuate la recepție : 25-28.05.2025													
		Nr. de colonii la 22°C ufc/ml		Nr. de colonii la 37°C ufc/ml		Bacterii coliforme totale la 37°C ufc/100ml		Escherichia coli la 37°C ufc/100ml		Enterococi Intestinali ufc/100 ml		Pseudomonas aeruginosa ufc/100 ml		Clostridium Perfringens ufc/100 ml	
		Cădere la 72 ore		Cădere la 48 ore											
		PS-LM-11		PS-LM-11		PS-LM-13		PS-LM-12		PS-LM-13		PS-LM-14		PS-LM-15	
		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1A1:2017		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1A1:2017		SR EN ISO 7899-2:2002		SR EN ISO 16240:2006		SR EN ISO 14189:2017	
		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare	
Ora prelevării		Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă
445	APA HOTEL CUMPATU CHIUVEȚA VASE MARI	0	f.m.a.	46	f.m.a.	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0
09:30															
446	APA HOTEL MONTANA CHIUVEȚA BAR	0	f.m.a.	0	f.m.a.	0	0	0	0	0	0	...	0	...	0
09:50															
447	APA RESTAURANT TAVERNA SARBULUI CHIUVEȚA VASE MARI	112	f.m.a.	178	f.m.a.	11	0	0	0	0	0	...	0	...	0
10:15															
448	APA RESTAURANT REGALES CHIUVEȚA BAR	11	f.m.a.	0	f.m.a.	0	0	0	0	0	0	...	0	...	0
10:30															
449	APA RESTAURANT MARA CHIUVEȚA BAR	0	f.m.a.	14	f.m.a.	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0
11:00															

Legendă : *Acetate acetică nu s-a adăugat în timpul procesului de analiză

f.m.a. = f.m.a. modifică rezultatul

ufc = unități formate din colonii

nt = număr

nt = număr

BS = Bacteriologie Sanitară

Observații :

Șef laborator:

Responsabil de încercare:

Modificări laborator:

Rezultatele încercărilor se referă numai la produsele supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova. Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Raportul de încercare nu poate fi reprodus, modificat sau folosit în alt scop.

COD : F-PG 7.8-11

Ediția 2 / Revizia 6 / 03.02.2025

Pag. 1 / 1