

07.07.26
S.C.
2/1

7 IUL. 2026

REGISTRATURA	
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.	
Intrare	Nr. 4369
iesire	

1227/SL/07.07.2026



DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDETEANA PRAHOVA

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13

Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471

Mail: secretariat@dspph.ro Web: www.dspph.ro

Data 06-07-2026

Nr. 14820

Operato date cu caracter personal inregistrat sub nr. 21959

Către,

- S.C. HIDRO PRAHOVA. S.A. e-mail: secretariat@hidroprahova.ro; Fax: 0244/529340
- Primăria comunei Telega - e-mail: primariatelega@yahoo.com; Fax 0244 / 368.011
- Serviciul Control în Sănătate Publică (ISS) – D.S.P.J. Prahova
- Serviciul de Relații cu Publicul pentru site D.S.P.J. Prahova

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 și HGR 971/2023 art.26, vă notificăm faptul că probele de apă recoltate în data de 30.06.2026 din localitatea Telega, nu se încadrează în parametrii de potabilitate conform O.G. nr.7/2023 (cf. Raport de Incercare nr. 222 C/31.06.2026 – anexat) pentru parametrul clor rezidual în următoarele puncte de recolta: retea Telega -Primaria Telega (chiuveta vestiar), retea Telega cartier Zapodie imobil nr. 1574 fam. Stirbu (pompa curte), retea Telega cartier Plai nr. 74 magazin „Dumitrascu Cristina” (pompa curte).

Având în vedere că valoarea acestui parametru a fost peste valoarea maxima admisa, va solicitam sa luati toate măsurile necesare pentru efectuarea unei dezinfecții corespunzătoare a apei, astfel încât valoarea clorului rezidual liber să fie de 0.1 – 0.5 mg/litru în rețeaua de distribuție a apei potabile.

Veți suplimenta programul de monitorizare cu privire la parametrul neconform, veți efectua retestarea calității apei furnizate în punctul neconform și veți preleva și analiza probe de apă din puncte în legătură cu cel neconform (amonte și aval de acestea, intrarea și capătul rețelei de distribuție a zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi înaintate la DSPJ Prahova; în cf. cu HGR 971/2023 art.9 alin.3 DSPJ Prahova stabilește monitorizare intensificată pentru parametrul Clor rezidual liber cu frecvența de prelevare de o probă/zi; aceasta frecvență va fi menținută până la stingerea incidentului și restabilirea calității apei potabile ca urmare a aplicării măsurilor corespunzătoare;

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Cătălin Constantin ALBU



MEDIC SEF

Dr. Decebal Teodor DAN

COORDONATOR E.F.R.M.V.M.

Dr. George PUNGARU

Intocmit - Redactat

As. p. g. Emanuela GHEORGHE

As. p. g. Sorina Tudor

E.F.R.M.V.M. - Punct de lucru CÂMPINA

020 741 0220 2025