



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER  
Str.Oppler Nr.16



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru monitorizare  
de control

**RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ**

Nr.513 din 08.06.2026

1. Beneficiar: Breaza.-Adunati
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila , cod :227
  - 2.2. Data recoltării: 04.06.2026 ora 09:00
  - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.82 /04.06.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Laurentiu Ciprian.
  - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Rezervor Adunati - ZAA-ADU-0
  - 2.6. Data recepției 04. 06.2026, ora : 11:30
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP, 0,5 L recipient sticlă sterilă și 0,5 L sticlă bruna
  - 2.8. Perioada de analiză: 04.06.2026-07.06.2026.
  - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007

3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați                         | Metoda de încercare                                  | Valoare C.M.A conform Ordonanței 7/2023 și HG 971/2023 | Valori de concentrație obținute |
|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1        | # Turbiditate (UNT)                          | SR EN ISO 7027-1:2016                                | 4                                                      | 0,33                            |
| 2        | # Clor rezidual liber(mg/l)                  | SR EN ISO 7393-2:2018                                | ≥0,1 -≤ 0,5                                            | 0,38                            |
| 3        | #Clor rezidual total (mg/l)                  | SR EN ISO 7393-2:2018                                | -                                                      | 0,43                            |
| 4        | # Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)                | SR EN ISO 6222:2004                                  | Fara modificari anormale                               | 4                               |
| 5        | # Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)                | SR EN ISO 6222:2004                                  | Fara modificari anormale                               | 3                               |
| 6        | # Bacterii coliforme (nr/100 ml)             | SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017 | 0                                                      | 0                               |
| 7        | # <i>Escherichia coli</i> (nr/100 ml)        | SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017  | 0                                                      | 0                               |
| 8        | # Enterococi (nr/100 ml)                     | SR EN ISO 7899-2:2002                                | 0                                                      | 0                               |
| 9        | # <i>Clostridium perfringens</i> (nr/100 ml) | SR EN ISO 14189:2017                                 | 0                                                      | 0                               |

R.A.513 / 08.06.2026.

cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia 4/19.05.2026



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER  
Str.Oppler Nr.16



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

4. Mențiuni speciale
- 4.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA , Hogeă Ciprian Laurentiu , pe răspunderea acestuia , conform procesului verbal de recoltare nr.82 /04.06.2026.
5. Note
- 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
- 5.2. Raportul de încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
- 5.3. Valoarea C.M.A. pentru parametrul turbiditate este conform H.G. 971/2023.
- 5.4. # = Parametru înregistrat la Ministerul Sănătății conform certificatului nr.751/06.03.2024.
- 5.5. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant Mihaela Jeliu

Verificat,  
Responsabil analiza  
Ing. Chim. Barla Cerasela

Aprobat,  
Coordonator Laborator  
Biol. Alexandra Savu



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER  
Str.Oppler Nr.16



Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru monitorizare  
de control

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

**RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ**

Nr.509 din 08.06.2026

1. Beneficiar : Breaza
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila , cod :223
  - 2.2. Data recoltării: 04.06.2026 ;ora 08:00
  - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.82 /04.06.2026
  - 2.4. Recoltat de:Hogea Laurentiu Ciprian
  - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Rezervor Bobolia - ZAA-BOB-0
  - 2.6. Data recepției 04.06.2026, ora : 11:30
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP, 0,5 L recipient sticlă sterilă și 0,5 L sticlă bruna
  - 2.8. Perioada de analiză: 04.06.2026-07.06.2026.
  - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007

3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați                         | Metoda de incercare                                     | Valoare C.M.A conform Ordonanței 7/2023 și HG 971/2023 | Valori de concentrație obținute |
|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1        | # Turbiditate (UNT)                          | SR EN ISO 7027-1:2016                                   | 4                                                      | 0,34                            |
| 2        | # Clor rezidual liber(mg/l)                  | SR EN ISO 7393-2:2018                                   | $\geq 0,1 - \leq 0,5$                                  | 0,45                            |
| 3        | #Clor rezidual total (mg/l)                  | SR EN ISO 7393-2:2018                                   | -                                                      | 0,50                            |
| 4        | # Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)                | SR EN ISO 6222:2004                                     | Fara modificari anormale                               | 10                              |
| 5        | # Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)                | SR EN ISO 6222:2004                                     | Fara modificari anormale                               | 2                               |
| 6        | # Bacterii coliforme (nr/100 ml)             | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017 | 0                                                      | 0                               |
| 7        | # <i>Escherichia coli</i> (nr/100 ml)        | SR EN ISO 9308-1/2015<br>SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017  | 0                                                      | 0                               |
| 8        | # Enterococi (nr/100 ml)                     | SR EN ISO 7899-2:2002                                   | 0                                                      | 0                               |
| 9        | # <i>Clostridium perfringens</i> (nr/100 ml) | SR EN ISO 14189:2017                                    | 0                                                      | 0                               |

R.A. 509 / 08.06.2026.

cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia 4/19.05.2026



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER  
Str.Oppler Nr.16



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

4. Mențiuni speciale
- 4.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA , Hogeia Ciprian Laurentiu , pe răspunderea acestuia , conform procesului verbal de recoltare nr.82 /04.06.2026.
5. Note
- 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
- 5.2. Raportul de încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
- 5.3. Valoarea C.M.A. pentru parametrul turbiditate este conform H.G. 971/2023.
- 5.4. # = Parametru înregistrat la Ministerul Sanatatii conform certificatului nr.751/06.03.2024.
- 5.5. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant Mihaela Jeliu

Verificat,  
Responsabil analiza  
Ing. Chim. Barla Cerasela

Aprobat,  
Coordonator Laborator  
Biol. Alexandra Savu



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER  
Str.Oppler Nr.16



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru monitorizare  
de control

**RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ**

Nr.500 din 05.06.2026.

1. Beneficiar: Breaza.
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apă potabilă, cod :214
  - 2.2. Data recoltării: 02.06.2026 ;ora 11:00
  - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.80/02.06.2026.
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Laurentiu Ciprian.
  - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Rezervor Hidrojet -ZAA NISTOR-0
  - 2.6. Data recepției 02. 06.2026, ora : 13:30.
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP, 0,5 L recipient sticlă sterilă și 0,5 L sticlă brună
  - 2.8. Perioada de analiză: 02.06.2026-05.06.2026.
  - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007

3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați                         | Metoda de incercare                                  | Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023 si HG 971/2023 | Valori de concentrație obținute |
|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1        | # Turbiditate (UNT)                          | SR EN ISO 7027-1:2016                                | 4                                                      | 0,41                            |
| 2        | # Clor rezidual liber(mg/l)                  | SR EN ISO 7393-2:2018                                | $\geq 0,1 - \leq 0,5$                                  | 0,51                            |
| 3        | #Clor rezidual total (mg/l)                  | SR EN ISO 7393-2:2018                                | -                                                      | 0,56                            |
| 4        | # Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)                | SR EN ISO 6222:2004                                  | Fara modificari anormale                               | 4                               |
| 5        | # Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)                | SR EN ISO 6222:2004                                  | Fara modificari anormale                               | 2                               |
| 6        | # Bacterii coliforme (nr/100 ml)             | SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017 | 0                                                      | 0                               |
| 7        | # <i>Escherichia coli</i> (nr/100 ml)        | SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017  | 0                                                      | 0                               |
| 8        | # Enterococi (nr/100 ml)                     | SR EN ISO 7899-2:2002                                | 0                                                      | 0                               |
| 9        | # <i>Clostridium perfringens</i> (nr/100 ml) | SR EN ISO 14189:2017                                 | 0                                                      | 0                               |



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER  
Str.Oppler Nr.16



*Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022*

4. Mențiuni speciale
- 4.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA , Hogeia Ciprian Laurentiu , pe răspunderea acestuia , conform procesului verbal de recoltare nr.80/02.06.2026.
5. Note
- 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
- 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
- 5.3. Valoarea C.M.A. pentru parametrul turbiditate este conform H.G. 971/2023.
- 5.4. # = Parametru înregistrat la Ministerul Sanatatii conform certificatului nr.751/06.03.2024.
- 5.5. Laboratorul nu emite opinii și interpretari.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant Mihaela Jeliu

Verificat,  
Responsabil analiza  
Ing. Chim. Barla Cerasela

Aprobat,  
Coordonator Laborator  
Biol. Alexandra Savu