

Laborator înregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 752/06.03.2024 pentru monitorizare de control

**RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ**

Nr. 231 din 11.06.2026

1. Beneficiar: CENTRUL URLATI
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod: ZAA CHIO
  - 2.2. Data recoltării: 08.06.2026 ora: 10
  - 2.3. Buletin de prelevare: Nr.41/08.06.2026
  - 2.4. Recoltat de: Dinita Marian
  - 2.5. Loc de prelevare: CHIOJDEANCA REZERVOR
  - 2.6. Data recepției: 08.06.2026, ora: 10
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,5 L (1 L recipient PP si 0,5 L recipient sticla)
  - 2.8. Perioada de analiză: 08.06.2026- 11.06.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017; SR EN ISO 19458:2007;

3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați      | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință         | Valori maxim admise în Ordonanta 7/2023 |
|----------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Turbiditate               | UNT                | 0,601                           | SR EN ISO 7027:2016                              | $\leq 5$                                |
| 2        | Clor rezidual liber/total | mg/l               | 0,39/0,39                       | SR EN ISO 7393-2:2018                            | $\geq 0,50$<br>0,10 -0,5                |
| 3        | Nr.colonii la 22°C        | UFC/ml             | 5                               | SR EN ISO 6222:2004                              | Fara modificari anormale                |
| 4        | Nr.colonii la 37°C        | UFC/ml             | 3                               | SR EN ISO 6222:2004                              | Fara modificari anormale                |
| 5        | Bacterii coliforme        | UFC/100ml          | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-A1:2017 | 0                                       |
| 6        | Eșcherichia coli          | UFC/100ml          | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-A1:2017 | 0                                       |
| 7        | Enterococi                | UFC/100ml          | 0                               | SR EN ISO 7899-2:2002                            | 0                                       |
| 8        | Clostridium perfringens   | nr./100ml          | ----                            | SR EN ISO 14189:2017                             | 0                                       |

4. Mențiuni speciale

- 4.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – Dinita Marian, pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 41 din 08.06.2026

**LABORATOR APĂ POTABILĂ FÂNTÂNELE-MIZIL**  
Fântânele , DJ 102, Km 1 ( Vadu Săpat Fântânele)

**5. Note**

- 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
- 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Fantanele-Mizil.
- 5.3. Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
- 5.4. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant Suditu Lidia

Verificat,  
Responsabil analiza  
Biol. Dragomir  nisa

Aprobat,  
Inginer chimist  
Ana Petre

Sfârșit document