



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER  
Str. Oppler Nr.16



Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.865/ 28.05.2026 pentru monitorizare  
de control

**RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ**  
Nr. 843 din 31.08.2026

1. Beneficiar: Slanic
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila , cod 554
  - 2.2. Data recoltării: 25.08.2026 ;ora:11:40
  - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.142/25.08.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Ciprian Laurentiu.
  - 2.5. Loc de prelevare: Retea Cernesti - Nr.37- ZAA-CERN
  - 2.6. Data recepției : 25.08.2026, ora : 15:00
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5 L recipient sticlă sterilă
  - 2.8. Perioada de analiză: 25.08.2026-28.08.2026.
  - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați                  | Metoda de incercare                                  | Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023 si HG 971/2023 | Valori de concentrație obținute |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1        | # Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)         | SR EN ISO 6222:2004                                  | Fara modificari anormale                               | 12                              |
| 2        | # Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)         | SR EN ISO 6222:2004                                  | Fara modificari anormale                               | 7                               |
| 3        | # Bacterii coliforme (nr/100 ml)      | SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017 | 0                                                      | 0                               |
| 4        | # Escherichia coli (nr/100 ml)        | SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017  | 0                                                      | 0                               |
| 5        | # Enterococi (nr/100 ml)              | SR EN ISO 7899-2:2002                                | 0                                                      | 0                               |
| 6        | # Clostridium perfringens (nr/100 ml) | SR EN ISO 14189:2017                                 | 0                                                      | 0                               |

C.M.A- concentratie maxim admisa

4. Mențiuni speciale
  - 4.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA, Hogeia Ciprian Laurentiu, pe răspunderea acestuia conform procesului verbal de recoltare nr.142/25.08.2026.
5. Note
  - 5.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
  - 5.2. Raportul de încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
  - 5.3. # = Parametru înregistrat la Ministerul Sanatatii conform certificatului nr.865/28.05.2026
  - 5.4. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant Mihaela Jeliu

Verificat,  
Responsabil analiza  
Ing. Chim Daea Cerasela

Aprobat,  
Coordonator Laborator  
Biol. Alexandra Savu

R.A. 843 / 31.08.2026.

cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia 4/13.05.2026



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER  
Str.Oppler Nr.16



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.865/ 28.05.2026 pentru monitorizare  
de control

### RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 844 din 31.08.2026

1. Beneficiar: Slanic
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila , cod : 555
  - 2.2. Data recoltării: 25.08.2026. ;ora 12:15
  - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.142/25.08.2026.
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Ciprian Laurentiu
  - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Rezervor Cernesti – ZAA-CERN-0
  - 2.6. Data recepției: 25.08.2026, ora : 15:00
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP, 0,5 L recipient sticlă sterilă și 0,5 L sticlă bruna
  - 2.8. Perioada de analiză: 25.08.2026-28.08.2026
  - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007

3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați                         | Metoda de incercare                                  | Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023 si HG 971/2023 | Valori de concentrație obținute |
|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1        | # Turbiditate (UNT)                          | SR EN ISO 7027-1:2016                                | 4                                                      | 0,32                            |
| 2        | # Clor rezidual liber(mg/l)                  | SR EN ISO 7393-2:2018                                | $\geq 0,1 - \leq 0,5$                                  | 0,19                            |
| 3        | #Clor rezidual total (mg/l)                  | SR EN ISO 7393-2:2018                                | -                                                      | 0,25                            |
| 4        | # Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)                | SR EN ISO 6222:2004                                  | Fara modificari anormale                               | 13                              |
| 5        | # Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)                | SR EN ISO 6222:2004                                  | Fara modificari anormale                               | 7                               |
| 6        | # Bacterii coliforme (nr/100 ml)             | SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017 | 0                                                      | 0                               |
| 7        | # <i>Escherichia coli</i> (nr/100 ml)        | SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017  | 0                                                      | 0                               |
| 8        | # Enterococi (nr/100 ml)                     | SR EN ISO 7899-2:2002                                | 0                                                      | 0                               |
| 9        | # <i>Clostridium perfringens</i> (nr/100 ml) | SR EN ISO 14189:2017                                 | 0                                                      | 0                               |

C.M.A- concentratie maxim admisa



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA  
Șoseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax: 0244/338919

Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății București nr. 867/28.05.2026  
pentru monitorizare de control

## RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 740 din 26.08.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova – Slanic
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apă potabilă, cod: 228
  - 2.2. Data recoltării: 25.08.2026, ora: 11:00
  - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 322 din 25.08.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Laurentiu Ciprian
  - 2.5. Loc de prelevare: Retea Cernesti, Nr. 38, ZAA - CERN
  - 2.6. Data recepției: 25.08.2026, ora: 13:30
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L (recipient PP)
  - 2.8. Perioada de analiză: 25.08.2026 – 26.08.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024;
3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați        | Metoda de incercare                               | Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023                    | Valori de concentrație obținute |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1        | #Miros                      | SR EN 1622:2007<br>determinare calitativa anexa C | Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale  | A.F.M.A                         |
| 2        | #Gust                       | SR EN 1622:2007<br>determinare calitativa anexa C | Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale  | A.F.M.A                         |
| 3        | #Culoare (mg Pt/l)          | SR EN ISO 7887:2012,<br>Metoda C                  | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale | 2.90                            |
| 4        | #Turbiditate (UNT)          | SR EN ISO 7027-1:2016                             | ≤ 4                                                        | 0.36                            |
| 5        | #pH (unit. pH)              | SR EN ISO 10523:2012                              | ≥ 6,5 ; ≤ 9,5                                              | 8.14                            |
| 6        | #Conductivitate (μS/cm)     | SR EN 27888 :1997                                 | 2500                                                       | 365                             |
| 7        | #Clor rezidual liber(mg/l)  | SR EN ISO 7393-2:2018                             | ≥ 0,1 - ≤ 0,5                                              | 0.18                            |
| 8        | #Clor rezidual total (mg/l) | SR EN ISO 7393-2:2018                             | -                                                          | 0.23                            |
| 9        | #Amoniu (mg/l)              | SR ISO 7150-2:2001                                | 0,50                                                       | <LOQ                            |
| 10       | #Nitriți (mg/l)             | SR EN 26777:2002<br>SR EN26777:2002/<br>C91:2006  | 0,50                                                       | <LOQ                            |
| 11       | #Nitrați (mg/l)             | SR ISO 7890-3:2000                                | 50                                                         | 1.9                             |



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA  
CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA  
Șoseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919

| Nr. crt. | Indicatori analizați          | Metoda de încercare                               | Valoare C.M.A conform Ordonanței 7/2023 | Valori de concentrație obținute |
|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 12       | #Cloruri (mg/l)               | SR ISO 9297:2001                                  | 250                                     | 12.76                           |
| 13       | #Duritate totală (gr.germane) | SR ISO 6059:2008                                  | ≥ 5                                     | 10.5                            |
| 14       | #Indice de permanganat (mg/l) | SR EN ISO 8467:2001                               | 5,0                                     | 0.32                            |
| 15       | #Mangan (μg/l)                | SR ISO 10566:2001                                 | 50                                      | 16                              |
| 16       | #Fier total (μg/l)            | SR ISO 6332:1996<br>SR ISO 6332:1996/<br>C91:2006 | 200                                     | 47                              |
| 17       | #Aluminiu (μg/l)              | SR ISO 10566:2001                                 | 200                                     | 53                              |
| 18       | #Sulfati (mg/l)               | STAS 3069:1987, Metoda 4                          | 250                                     | 44                              |

LOQ=limita de cuantificare;

A.F.M.A- Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

C.M.A- concentratie maxim admisa.

4. Mențiuni speciale

4.1 Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către inginer din cadrul Hidro Prahova SA, Hogeia Laurentiu Ciprian, pe raspunderea acestuia, conform procesului verbal de recoltare nr. 322 din 25.08.2026 .

5. Note

5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată;

5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina;

5.3 Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei;

5.4 Valoarea CMA pentru Parametrul Turbiditate este stabilita conform HG 971/2023;

5.5 # = Parametru înregistrat la Ministerul Sanatatii conform Certificatului de înregistrare cu nr. 867/28.05.2026;

5.6 Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant: Chivu V.

Verificat/Aprobat ,  
Ing. Chimist  
Ivan Mihaela - Daniela

Sfârșit document