

Laborator înregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 866/28.05.2026 pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr.340 din 28.08.2026

1. Beneficiar: CENTRUL VALENI
2. Date privind identificarea probei
 - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, cod : 340
 - 2.2. Data recoltării: 28.08.2026 ;ora: 10
 - 2.3. Proces verbal de prelevare : Nr. 60/25.08.2026
 - 2.4. Recoltat de: Dinuta Marian
 - 2.5. Loc de prelevare: ZAA SURANI, SURANI REZERVOR
 - 2.6. Data recepției : 25.08.2026 , ora : 11
 - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 2,0 L (1,0 L recipient PP, 0,5 L recipient sticlă bruna si 0,5 L recipient sticlă sterilă)
- 2.8. Perioada de analiză: 25.08.2026- 28.08.2026
- 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007

3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Unitatea de masura	Valori de concentrație obținute	Metoda de analiză/documente de referință	Valori maxim admise în Ordonanta 7/2023
1	#Turbiditate	UNT	0,77	SR EN ISO 7027-1:2016	5
2	#Clor rezidual liber/total	mg/l	0,21/0,21	SR EN ISO 7393-2:2018	≥0,50 0,10 -0,5
3	#Nr.colonii la 22°C	UFC/ml	9	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale
4	#Nr.colonii la 37°C	UFC/ml	4	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale
5	#Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-A1:2017	0
6	#Escherichia coli	UFC/100ml	0	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-A1:2017	0
7	#Enterococi	UFC/100ml	0	SR EN ISO 7899-2:2002	0
8	#Clostridium perfringens	nr./100ml	0	SR EN ISO 14189:2017	0

LOQ=limita de cuantificare, A.F.M.A- Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale, C.M.A- concentratie maxim admisa

4. Mențiuni speciale

4.1 Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA pe răspunderea acestuia, conform procesului verbal de recoltare nr. 60/25.08.2026

LABORATOR APĂ POTABILĂ FÂNTÂNELE-MIZIL
Fântânele , DJ 102, Km 1 (Vadu Săpat Fântânele)

5.Note

- 5.1.Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
- 5.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Fantanele
- 5.3.Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.
- 5.4. Valoarea C.M.A pentru parametrul turbiditate este conform H.G. 971/2023.
- 5.5.# = Parametru înregistrat la Ministerul Sanatatii conform certificatului nr.866/28.05.2026.
- 5.6. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant.Suditu Lidia

Verificat,
Responsabil analiza
Biol. Dragomir Denisa

Aprobat,
Inginer chimist
Ana Petra

Sfârșit document