

1920/SL/09.10.2026

REGISTRATURA
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.
Intrare Nr. 11783
Iesire

08 OCT. 2026



DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ PRAHOVA

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471
Mail: secretariat@dspph.ro
Web: www.dspph.ro

Data 08.10.2026
Nr. 22141

„Operator date cu caracter personal înregistrat la nr. 21959”

C A T R E,

- 08.10.26
S.L. [signature]
1. SC HIDRO PRAHOVA SA : secretariat@hidroprahova.ro,
maria.marculescu@hidroprahova.ro
 2. Primaria Batrani : primariabatrani@yahoo.com
 3. C.M.I. locale : dr.streaia@yahoo.com
 5. Directia de control in sanatate publica (ISS) DSPJ Prahova
 6. Serviciul de relatii cu publicul pentru site DSPJ Prahova

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 și HGR 971/2023 art.26, va notificăm faptul că proba de apă recoltată în data de 06.10.2026 din localitatea **Batrani** nu se încadrează în parametrii de potabilitate conform O.G. nr.7/2023 (cf. Raport de încercare nr. 363 C/07.10.2026 anexat) pentru parametrul **clor rezidual liber** în următorul punct de recoltă :

- robinet rețea Batrani "la nr.1-curte-str. Barcea"

Având în vedere că valoarea acestui parametru a fost peste limita maximă admisă (0.80mg/l), va solicităm să luați toate măsurile necesare pentru efectuarea unei dezinfectii corespunzătoare a apei astfel încât valoarea clorului rezidual liber să fie de cel puțin 0,5 mg/l la ieșire stație și 0,1mg/l-0.5mg/l în rețeaua de distribuție a apei potabile.

Veti suplimenta programul de monitorizare cu privire la parametrul neconform, veti efectua retestarea calitatii apei furnizate în punctul neconform și veti preleva și analiza probe de apă din puncte în legătură cu cel neconform (amonte și aval de acesta, intrarea și capatul rețelei de distribuție a zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi înaintate la DSPJ Prahova; în cf. cu HGR 971/2023 art.9 alin.3, DSPJ Prahova stabilește **monitorizare intensificată pentru parametrul clor rezidual liber cu frecvență de prelevare de 1 probă / zi**; aceasta frecvență va fi menținută până la stingerea incidentului și restabilirea calitatii apei potabile ca urmare a aplicării măsurilor corespunzătoare.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Catalin Constantin ALBU



MEDIC ȘEF
Dr. Decebal DAN

COMPARTIMENT E.F.R.M.V.M.
Dr. George PUNGARU

RAPORT DE ÎNCERCARE

NR. 363 C / Data emiterii : 07.10.2026

Beneficiar / Solicitant : S.C. HIDRO PRAHOVA – Com. Bătrâni

Recepție probă : Data : 06.10.2026

Ora : 13:50

Prelevare : ☒ Proces verbal nr. 141

☐ Cerere analiză

Responsabil prelevare : D.S.P. Prahova – As. pr. ig. Gomoiu Roxana

Data prelevării : 06.10.2026

Ora : 12:15

Data efectuării încercărilor : 06.10.2026

Ora : 13:55

Motivația : Monitorizare audit

Proba apă potabilă			Parametrul	Cior rezidual		Cior rezidual total*
Nr probă	Recipient	Volum [litru]		Cior rezidual liber* mg/l	%	
694	sticlă	0.5	Valoare admisă Metoda PS-	0.80	-	0.85
UIM – Unitate de măsură						
SLO – sub limita de cuantificare a metodei						
- aceste activități nu sunt supuse acreditării Renar						
- toți parametrii sunt înregistrați MS, Certificat nr. 794 / 07.03.2025						
Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței 7/2023 și Anexa la HG 971/2023						

• SLO – sub limita de cuantificare a metodei
 • Cior rezidual liber / Cior rezidual total < 0,05 mg/l
 • - aceste activități nu sunt supuse acreditării Renar
 • - toți parametrii sunt înregistrați MS, Certificat nr. 794 / 07.03.2025

Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței 7/2023 și Anexa la HG 971/2023

Șef laborator

Responsabil de încercare

BĂLUTA MIHAELA
 Locul muncii: Prahova
 Cămin: 44303
 Cod: 44303

Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova.
 Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Cod : F-PG 7.8-42

Ediția 02/ Revizia 6/25.06.2025

Pag. 2 / 2