



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16



Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.865/ 28.05.2026 pentru monitorizare
de control

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 907 din 14.09.2026.

1. Beneficiar: Campina.
2. Date privind identificarea probei
 - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila , cod : 618
 - 2.2. Data recoltării: 09.09.2026. ; ora 10:00.
 - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 152/09.09.2026
 - 2.4. Recoltat de: Hoge Ciprian Laurentiu.
 - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Rezervor Lunca Mare-ZAA-LUNCA
 - 2.6. Data recepției : 09.09.2026, ora : 13:00.
 - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP, 0,5 L recipient sticlă sterilă și 0,5 L sticlă bruna
 - 2.8. Perioada de analiză: 09.09.2026-12.09.2026.
 - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007

3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonantei 7/2023 si HG 971/2023	Valori de concentrație obținute
1	# Turbiditate (UNT)	SR EN ISO 7027-1:2016	5	0,61
2	# Clor rezidual liber(mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	≥0,1 -≤ 0,5	0,14
3	#Clor rezidual total (mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0,19
4	# Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	35
5	# Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	11
6	# Bacterii coliforme (nr/100 ml)	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
7	# Escherichia coli (nr/100 ml)	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
8	# Enterococi (nr/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
9	# Clostridium perfringens (nr/100 ml)	SR EN ISO 14189:2017	0	0

C.M.A- concentratie maxim admisa

1/2 R.A. 907 /14.09.2026

cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia 4/13.05.2026



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

LRQA
CERTIFIED

ISO 9001 - ISO 14001

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.865/ 28.05.2026 pentru monitorizare
de control

RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 908 din 14.09.2026.

1. Beneficiar: Campina.
2. Date privind identificarea probei
 - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila , cod : 619
 - 2.2. Data recoltării: 09.09.2026. ; ora 10:30.
 - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr. 152/09.09.2026
 - 2.4. Recoltat de: Hoge Ciprian Laurentiu.
 - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Rezervor Sotriile -ZAA-SOT
 - 2.6. Data recepției : 09.09.2026, ora : 13:00.
 - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1,0 L recipient PP, 0,5 L recipient sticlă sterilă și 0,5 L sticlă bruna
 - 2.8. Perioada de analiză: 09.09.2026-12.09.2026.
 - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2024; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007

3. Date privind rezultatele obținute:

Nr. crt.	Indicatori analizați	Metoda de incercare	Valoare C.M.A conform Ordonanței 7/2023 și HG 971/2023	Valori de concentrație obținute
1	# Turbiditate (UNT)	SR EN ISO 7027-1:2016	5	0,45
2	# Clor rezidual liber(mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	≥0,1 -≤ 0,5	0,15
3	#Clor rezidual total (mg/l)	SR EN ISO 7393-2:2018	-	0,19
4	# Nr.colonii la 22°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	22
5	# Nr.colonii la 37°C (UFC/ml)	SR EN ISO 6222:2004	Fara modificari anormale	8
6	# Bacterii coliforme (nr/100 ml)	SR EN ISO 9308-1/2015/ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
7	# Escherichia coli (nr/100 ml)	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017	0	0
8	# Enterococi (nr/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
9	# Clostridium perfringens (nr/100 ml)	SR EN ISO 14189:2017	0	0

C.M.A- concentratie maxim admisa

1/2 R.A. 908 /14.09.2026

cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia 4/13.05.2026