2164/SL/09.11.2026

REGISTRATURA
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.
Intrare / Ieşire Nr. 12722

05 NOV. 2026

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDETEANA PRAHOVA
Ploieşti, 100022, str. Take Ionescu 13
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471
Mail: secretariat@dspph.ro Web: www.dspph.ro

Data 04-11-2026
Nr. 25004

Operato date cu caracter personal inregistrat sub nr. 21959

Către,

- **S.C. HIDRO PRAHOVA. S.A.** e-mail: secretariat@hidroprahova.ro; Fax: 0244/529340
- **Primăria orasului Baicoi** - e-mail: biroulunic@primariabaicoi.ro; Fax 0344 /802066
- **Serviciul Control în Sănătate Publică (ISS) – D.S.P.J. Prahova**
- **Serviciul de Relaţii cu Publicul pentru site D.S.P.J. Prahova**

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 şi H.G.R. 971/2023 art. 26, vă notificăm faptul că, la probele de apă recoltate şi analizate în cadrul monitorizării de audit în data de **20.10.2026** din sistemul centralizat de distribuţie apă potabilă al localitatii Baicoi, ***parametrul clor rezidual liber nu reprezintă minim 80% din valoarea clorului rezidual total*** [conform H.G.R. 971/2023 (Anexa 1, tabelul 1, nota 7)], pentru următoarele puncte de recoltă, **conform Raport încercare 387 C / 21.10.2026 anexat** :

- **capat retea apa Baicoi imobil str. Closca nr. 5 Baicoi-pompa curte:** Clor rezidual liber/procentaj Clor rezidual liber în raport cu valoarea clorului rezidual total / Clor rezidual total: **/ (0,27 mg/l / 71,05% / 0,38 mg/l).**
- **capat retea apa Baicoi Brutaria „Tega Exim" Baicoi-chiuveta grup sanitar**: Clor rezidual liber/procentaj Clor rezidual liber în raport cu valoarea clorului rezidual total / Clor rezidual total: **/ (0,16 mg/l / 64,00% / 0,25 mg/l).**

Având în vedere că valorile ***parametrului clor rezidual liber nu reprezintă minim 80% din valoarea clorului rezidual total*** [conform H.G.R. 971/2023(Anexa 1, tabelul 1, nota 7)], vă solicităm să luaţi toate măsurile de remediere ce se impun, astfel încât valoarea clorului rezidual liber să fie minim 80% din valoarea clorului rezidual total şi 0,1mg/l - 0.5mg/l în reţeaua de distribuţie a apei potabile .

Veţi suplimenta programul de monitorizare cu privire la parametrul neconform, veţi efectua retestarea calităţii apei furnizate în punctul neconform şi veţi preleva şi analiza probe de apă din puncte în legătură cu cel neconform (amonte şi aval de acesta, intrarea şi capătul reţelei de distribuţie a zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi înaintate la DSPJ Prahova; în cf. cu H.G.R. 971/2023 art. 9 alin. 3, DSPJ Prahova stabileşte **monitorizare intensificată pentru *parametrul clor rezidual liber cu frecvenţă de prelevare de 1 probă / zi***; această frecvenţă va fi menţinută până la stingerea incidentului şi restabilirea calităţii apei potabile ca urmare a aplicării măsurilor corespunzătoare.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Cătălin Constantin ALBU

MEDIC SEF
Dr. Decebal Teodor DAN

COORDONATOR E.F.R.M.V.M.
Dr. George PUNGARU

Întocmit / Redactat :
As. pr. ig. Emanuela GRIGORE

Direcţia de Sănătate Publică Prahova
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică
Laborator Chimie Toxicologie
Ploieşti, str. Transilvaniei nr. 2 ; Tel : 0244 543 433 ;
Fax : 0244 546 226 ; e-mail : chimie_sanitara@dspph.ro

RAPORT DE ÎNCERCARE
NR. 387 C / Data emiterii : 21.10.2026

Beneficiar / Solicitant : S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.

Recepţie probă : Data : 20.10.2026 **Ora : 13:30**

Prelevare : ☒ Proces verbal nr. 502 **☐ Cerere analiză**

Data prelevării : 20.10.2026 **Ora : 12:00-12:15**

Responsabil Prelevare : D.S.P. Prahova - As. Pr. Ig. Grigore Emanuela

Data efectuării încercărilor : 20.10.2026 **Ora : 13:35**

Motivaţia : Monitorizare audit

Proba apă potabilă			Parametrul	CLOR REZIDUAL		
				Clor rezidual liber*		Clor rezidual total*
			UM	mg/l	%	mg/l
Nr. probă	Recipient	Volum [litru]	Valoare admisă	≥ 0,1 - ≤ 0,5	min 80% din clor rezidual total	-
			Metoda	Colorimetrică Hach Lange USEPA DPD 8021		Colorimetrică Hach Lange USEPA DPD 8167
			PS-	22		
730	sticla	0,5	Capăt Reţea Apă Băicoi Imobil, str. Cloşca, nr.5 Băicoi - Pompă curte	0,27	71,05	0,38
731	sticla	0,5	Capăt Reţea Apă Băicoi Brutăria "Tega Exim" Baicoi - Chiuvetă grup sanitar	0,16	64,00	0,25

- SLQ – sub limita de cuantificare a metodei: • Clor rezidual liber / Clor rezidual total < 0,05 mg/l
- * - aceste activităţi nu sunt supuse acreditării Renar
- - toţi parametrii sunt înregistraţi MS, Certificat nr. 794 / 07.03.2025
-

Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanţei 7/2023 şi Anexa la HG 971/2023

Şef laborator

Medic primar laborator

Responsabil de încercare

BĂLUTĂ MIHAELA
biochimist nr. ecop. principal
cimie sanitara

Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova.
Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova,Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.