05.11.20

REGISTRATURA
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.
Intrare Nr. 12677
Ieșire

2148 / SL / 05 NOV. 2026

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDETEANA PRAHOVA
Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471
Mail: secretariat@dspph.ro Web: www.dspph.ro

Data 04-11-2026
Nr. 25003

Operato date cu caracter personal înregistrat sub nr. 21959

Către,

- **S.C. HIDRO PRAHOVA. S.A.** e-mail: secretariat@hidroprahova.ro; Fax: 0244/529340
- **Primăria Municipiului Campina** - e-mail: web@primariacampina.ro; Fax 0244 /371458
- **Serviciul Control în Sănătate Publică (ISS) – D.S.P.J. Prahova**
- **Serviciul de Relații cu Publicul pentru site D.S.P.J. Prahova**

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 și H.G.R. 971/2023 art. 26, vă notificăm faptul că, la proba de apă recoltata și analizata în cadrul monitorizării de audit în data de **19.10.2026** din sistemul centralizat de distribuție apă potabilă al localitatii Campina, ***parametrul clor rezidual liber nu reprezintă minim 80% din valoarea clorului rezidual total*** [conform H.G.R. 971/2023 (Anexa 1, tabelul 1, nota 7)], pentru următorul punct de recoltă, **conform Raport încercare nr. 376 C / 20.10.2026 anexat :**

- capat retea apa Campina: Scoala Gimnaziala nr.1 „Ion Campineanu" Campina-chiuveta grup sanitar parter: Clor rezidual liber/procentaj Clor rezidual liber în raport cu valoarea clorului rezidual total / Clor rezidual total: **/ (0,26 mg/l / 72,22% / 0,36 mg/l).**

Având în vedere că valorile ***parametrului clor rezidual liber nu reprezintă minim 80% din valoarea clorului rezidual total*** [conform H.G.R. 971/2023(Anexa 1, tabelul 1, nota 7)], vă solicităm să luați toate măsurile de remediere ce se impun, astfel încât valoarea clorului rezidual liber să fie minim 80% din valoarea clorului rezidual total și 0,1mg/l - 0.5mg/l în rețeaua de distribuție a apei potabile .

Veți suplimenta programul de monitorizare cu privire la parametrul neconform, veți efectua retestarea calității apei furnizate în punctul neconform și veți preleva și analiza probe de apă din puncte în legătură cu cel neconform (amonte și aval de acesta, intrarea și capătul rețelei de distribuție a zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi înaintate la DSPJ Prahova; în cf. cu H.G.R. 971/2023 art. 9 alin. 3, DSPJ Prahova stabilește **monitorizare intensificată pentru *parametrul clor rezidual liber cu frecvență de prelevare de 1 probă / zi*;** această frecvență va fi menținută până la stingerea incidentului și restabilirea calității apei potabile ca urmare a aplicării măsurilor corespunzătoare.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Cătălin Constantin ALBU

MEDIC SEF
Dr. Decebal Teodor DAN

COORDONATOR E.F.R.M.V.M.
Dr. George PUNGARU

Întocmit / Redactat :
As. pr. ig. Emanuela GRIGORE
E.F.R.M.V.M. – Punct de lucru CÂMPINA

Direcţia de Sănătate Publică Prahova
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică
Laborator Chimie Toxicologie
Ploieşti, str. Transilvaniei nr. 2 ; Tel : 0244 543 433 ;
Fax : 0244 546 226 ; e-mail : chimie_sanitara@dspph.ro

RAPORT DE ÎNCERCARE
NR. 376 C / Data emiterii: 20.10.2026

Beneficiar / Solicitant : S.C. HIDRO PRAHOVA – Câmpina

Recepţie probă : Data : 19.10.2026 **Ora : 13:10**

Prelevare : ☒ **Proces verbal nr. 490** ☐ **Cerere analiză**

Data prelevării : 19.10.2026 **Ora : 10:00**

Responsabil prelevare : D.S.P. Prahova - As. pr. ig. Grigore Emanuela

Data efectuării încercărilor : 19.10.2026 **Ora : 13:15**

Motivaţia : Monitorizare audit

Proba apă potabilă			Parametrul	CLOR REZIDUAL		
				Clor rezidual liber*		Clor rezidual tota
			UM	mg/l	%	mg/l
Nr. probă	Recipient	Volum [litru]	Valoare admisă	≥ 0,1 - ≤ 0,5	min 80% din clor rezidual total	-
			Metoda	Colorimetrică Hach Lange USEPA DPD 8021		Colorimetrică Hach Lan USEPA DPD 8167
			PS-	22		
713	sticlă	0,5	Capăt Reţea apă: Şcoala Gimnazială Nr.1 "Ion Câmpineanu" Câmpina -chiuvetă grup sanitar parter	0,26	72,22	0,36

UM – Unitate de măsură

- SLQ – sub limita de cuantificare a metodei; • Clor rezidual liber / Clor rezidual total < 0,05 mg/l
- * - aceste activităţi nu sunt supuse acreditării Renar
- - toţi parametrii sunt înregistraţi MS, Certificat nr. 794 / 07.03.2025
-

Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanţei 7/2023 şi Anexa la HG 971/2023

Şef laborator

Dr. MARIANA IRIMIA
Medic primar laborator

Responsabil de încercare

BĂLUTĂ MIHAELA
biochimist medical principal
chimie sanitară
cod 440008

Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova.
Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova,Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.