21671/SL/05.11.2026

REGISTRATURA
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.
Intrare Nr. 12676
Ieșire

05.11.26

0 5 NOV. 2026

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDETEANA PRAHOVA
Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471
Mail: secretariat@dspph.ro Web: www.dspph.ro

Data 04-11-2026
Nr. 25001

Operato date cu caracter personal inregistrat sub nr. 21959

## Către,

- **S.C. HIDRO PRAHOVA. S.A.** e-mail: secretariat@hidroprahova.ro; Fax: 0244/529340
- **Primăria comunei Scorteni** - e-mail: primaria_scorteni@yahoo.com; Fax 0244/355.221
- **Serviciul Control în Sănătate Publică (ISS) – D.S.P.J. Prahova**
- **Serviciul de Relații cu Publicul pentru site D.S.P.J. Prahova**

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 și H.G.R. 971/2023 art. 26, vă notificăm faptul că, la probele de apă recoltate și analizate în cadrul monitorizării de audit în data de **19.10.2026** din sistemul centralizat de distribuție apă potabilă al comunei Scorteni, ***parametrul clor rezidual liber nu reprezintă minim 80% din valoarea clorului rezidual total*** [conform H.G.R. 971/2023 (Anexa 1, tabelul 1, nota 7)], pentru următoarele puncte de recoltă, **conform Raport încercare nr. 377 C / 20.10.2026 anexat :**

**-retea apa Scorteni, imobil str. Fantanii nr. 1-fam Cazan Vasile (pompa curte):** Clor rezidual liber/procentaj Clor rezidual liber în raport cu valoarea clorului rezidual total / Clor rezidual total: **(0,42 mg/l / 63,64% / 0,66 mg/l)**.

**-retea apa Bordenii Mari, imobil str. M. Eminescu nr. 28 (pompa curte):** Clor rezidual liber/procentaj Clor rezidual liber în raport cu valoarea clorului rezidual total / Clor rezidual total: **(0,18 mg/l / 25,71% / 0,70 mg/l)**

**-retea apa Bordenii Mici, punct „ Fier vechi" (pompa curte):** Clor rezidual liber/procentaj Clor rezidual liber în raport cu valoarea clorului rezidual total / Clor rezidual total: **(0,31 mg/l / 49,21% / 0,63 mg/l)**.

Având în vedere că valorile ***parametrului clor rezidual liber nu reprezintă minim 80% din valoarea clorului rezidual total*** [conform H.G.R. 971/2023(Anexa 1, tabelul 1, nota 7)], vă solicităm să luați toate măsurile de remediere ce se impun, astfel încât valoarea clorului rezidual liber să fie minim 80% din valoarea clorului rezidual total și 0,1mg/l - 0.5mg/l în rețeaua de distribuție a apei potabile .

Veți suplimenta programul de monitorizare cu privire la parametrul neconform, veți efectua retestarea calității apei furnizate în punctul neconform și veți preleva și analiza probe de apă din puncte în legătură cu cel neconform (amonte și aval de acesta, intrarea și capătul rețelei de distribuție a zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi înaintate la DSPJ Prahova; în cf. cu H.G.R. 971/2023 art. 9 alin. 3, DSPJ Prahova stabilește **monitorizare intensificată pentru *parametrul clor rezidual liber cu frecvență de prelevare de 1 probă / zi***; această frecvență va fi menținută până la stingerea incidentului și restabilirea calității apei potabile ca urmare a aplicării măsurilor corespunzătoare.

**Cu stima,**

**DIRECTOR EXECUTIV**
**Ec. Cătălin Constantin ALBU**

**MEDIC SEF**
**Dr. Decebal Teodor DAN**

**COORDONATOR E.F.R.M.V.M.**
**Dr. George PUNGARU**

Intocmit / Redactat :

Direcţia de Sănătate Publică Prahova
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică
Laborator Chimie Toxicologie
Ploieşti, str. Transilvaniei nr. 2 ; Tel : 0244 543 433 ;
Fax : 0244 546 226 ; e-mail : chimie_sanitara@dspph.ro

# RAPORT DE ÎNCERCARE
## NR. 377 C / Data emiterii : 20.10.2026

**Beneficiar / Solicitant : S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.**

**Recepţie probă : Data : 19.10.2026** **Ora : 13:10**

**Prelevare :** ☒ **Proces verbal nr. 492** ☐ **Cerere analiză**

**Data prelevării : 19.10.2026** **Ora : 10:50-12:00**

**Responsabil prelevare : D.S.P. Prahova - As. pr. ig. Grigore Emanuela**

**Data efectuării încercărilor : 19.10.2026** **Ora : 13:15**

**Motivaţia : Monitorizare audit**

| Proba apă potabilă | | | Parametrul | CLOR REZIDUAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Clor rezidual liber* | | Clor rezidual tota |
| | | | UM | mg/l | % | mg/l |
| Nr. probă | Recipient | Volum [litru] | Valoare admisă | ≥ 0,1 - ≤ 0,5 | min 80% din clor rezidual total | - |
| | | | Metoda | Colorimetrică Hach Lange USEPA DPD 8021 | | Colorimetrică Hach Lan USEPA DPD 8167 |
| | | | PS- | 22 | | |
| 714 | sticla | 0,5 | Reţea apă Mislea: Căminul de Bătrâni Mislea -robinet intrare camin | 0,50 | 87,72 | 0,57 |
| 715 | sticla | 0,5 | Reţea apă Scorţeni: imobil str. Fântânii nr.1 Fam. Catan Vasile -pompă curte | 0,42 | 63,64 | 0,66 |
| 716 | sticla | 0,5 | Reţea apă Bordenii Mari: imobil str. M.Eminescu nr.28 -pompă curte | 0,18 | 25,71 | 0,70 |
| 717 | sticla | 0,5 | Reţea apă Bordemii Mici: punct "Fier Vechi" -pompă curte | 0,31 | 49,21 | 0,63 |

- SLQ – sub limita de cuantificare a metodei; • Clor rezidual liber / Clor rezidual total < 0,05 mg/l
- * - aceste activităţi nu sunt supuse acreditării Renar
- - toţi parametrii sunt înregistraţi MS, Certificat nr. 794 / 07.03.2025
-

Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanţei 7/2023 şi Anexa la HG 971/2023

**Şef laborator**

Dr. MARIAN CIRCIUMARU
Medic Coordonator

**Responsabil de încercare**

BĂLUTĂ MIHAELA
biochimist medical clinician
cod 44[illegible]

Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova.
Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova,Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.