S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.
Intrare Ieșire Nr. 12944

2134/SL / 03 NOV. 2026

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDETEANA PRAHOVA
Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471
Mail: secretariat@dspph.ro
Web: www.dspph.ro

Data 02-11-2026
Nr. 24359

„ Operator date cu caracter personal inregistrat la nr. 21959"

CATRE,

1. SC HIDRO PRAHOVA SA : *secretariat@hidroprahova.ro*
2. Primaria Varbilau : *secretar@primaria-varbilau.ro*
3. C.M.I. : *alina_preotesu@yahoo.com* si *yvonne_17@ymail.com*
4. Directia de control in sanatate publica (ISS) DSPJ Prahova
5. Serviciul de relatii cu publicul pentru site DSPJ Prahova

In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 si HGR 971/2023 art.26, va notificam faptul ca probele de apa recoltate in data de **27.10.2026** din localitatile **Varbilau si Alunis** nu se incadreaza in parametrii de potabilitate conform O.G. nr.7/2023 (cf. buletine de analiza B.S. nr. 593 BS/30.10.2026, si 397C/27.10.2026, anexate) pentru urmatorii parametri si in urmatoarele puncte de prelevare :

- **Bacteriologici:**

- nr. colonii la 37 C : robinet retea Balastiera Varbilau- sat Poiana Varbilau
- nr. colonii la 22 C : robinet retea Balastiera Varbilau- sat Poiana Varbilau

- **Indicatori:**

- **clor rezidual liber: robinet retea Brutarie Alunis-sat Ostrov, robinet retea Centrul Medical Alunis-sat Ostrov, robinet retea Bar la nr.134-Varbilau-sat Livadea si robinet retea Balastiera Varbilau-sat Poiana Varbilau**

Avand in vedere faptul ca aceste neconformitati creeaza un risc epidemiologic pentru consumatorii sensibili (grupurile populationale la risc) veti proceda la analiza si identificarea cauzelor acestor neconformitati si veti lua masurile de remediere tehnico-sanitare ce se impun pentru incadrarea apei furnizate in punctul /punctele de recolta in care s-au inregistrat neconformitati, in parametrii de potabilitate.

Avand in vedere faptul ca identificarea acestor neconformitati reprezinta un pericol potential pentru sanatatea umana si creeaza un risc epidemiologic (risc de aparitie si raspandire a imbolnavirilor datorita consumului de apa nepotabila) pentru consumatorii sensibili (grupurile populationale la risc), veti proceda, in conformitate cu OG 7/2023 art.14 si HGR 971/2023 art.26, la analiza acestor neconformitati, identificarea cauzei/cauzelor acestor neconformitati la calitatea apei si veti stabili si aplica masurile de remediere ce se impun pentru eliminarea cauzei/cauzelor si pentru restabilirea calitatii apei (incadrarea apei furnizate in punctul /punctele de prelevare in care s-au inregistrat neconformitati in parametrii de potabilitate) acordand prioritate actiunilor corective pentru parametrii al caror grad de neconformare reprezinta un pericol pentru sanatatea umana. Planul măsurilor de remediere necesare va fi inaintat catre D.S.P.J. Prahova si primaria locala. Fiecare masura de remediere va contine termene si responsabilitati de realizare.Termenele propuse vor avea in vedere remedierea de urgenta si cu prioritate a neconformitatilor cu impact asupra sanatatii publice si vor fi evaluate de catre D.S.P.J. Prahova.

De asemenea, veti efectua dezinfectia corespunzatoare a apei astfel incat valoarea clorului rezidual liber sa fie de cel putin 0,5 mg/l la iesire statie si de 0,1 mg/l-0,5mg/l in reteaua de distributie a apei potabile. Dezinfectia apei se va realiza cu dezinfectante (biocide) avizate sanitar (biocide din Grupa principala 1 tip de produs 5 „ Dezinfectanti pentru apa potabila"), (dezinfectantele amintite vor fi insotite de copie dupa avizul sanitar care se va pastra in vederea verificarii de catre organele sanitare de control) .

Dezinfectia suprafetelor sau conductelor aferente productiei, transportului, depozitarii si consumului de apa potabila se va realiza cu dezinfectante (biocide) avizate sanitar (biocide din Grupa principala 1 tip de produs 4).

Veti informa de indata DSPJ Prahova si primaria locala (cf/HGR 971/2023 art.26 alin.4 si 6) asupra :
- constatarilor si concluziilor anchetei efectuate pentru determinarea cauzei/cauzelor,
- cauzelor neconformitatii pentru fiecare parametru care au condus la neconformitatile notificate,
- masurilor de remediere intreprinse pentru incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate,
- posibilitatii de repetare a neconformitatii la fiecare din parametrii identificati ca fiind neconformi,
- actiunilor intreprinse in cazul in care neconformarea a fost cauzata de sistemul de distributie interioara sau de modul de intretinere a acestuia, respectiv informarea consumatorilor afectati.

Pana la incadrarea apei furnizate in punctele neconforme in parametrii de potabilitate, veti lua de asemenea urmatoarele masuri:

1. avertizarea consumatorilor cu probleme imunitare (imunosupresati/imunocompromisi) afectati din zona de aprovizionare asupra neconformitatilor constatate pentru a nu folosi apa pentru baut, gatit, spalat pe dinti, spalat; (apa va putea fi folosita doar pentru evacuarea apelor uzate fecaloid-menajere); veti informa, cu avizul DSPJ Prahova, toti consumatorii afectati cu privire la pericolul potential pentru sanatatea umana si cu privire la cauza sa, la parametrul/parametrii neconformi si la masurile de remediere intreprinse (inclusiv asupra masurilor preventive de protectie a sanatatii consumatorilor comunicate prin prezenta notificare) (cf.OG7/2023 art.14 alin.6 lit.a);
2. medicii de familie din localitatile in care apa din sistemul de distributie centralizata are o calitate necorespunzatoare trebuie sa informeze pacientii asupra riscurilor pentru sanatate determinate de folosirea unei astfel de ape de baut si asupra masurilor care trebuie aplicate pentru protectia sanatatii;
3. furnizarea de apa potabila consumatorilor afectati din surse alternative autorizate sanitar si monitorizate din punctul de vedere al calitatii sau indicarea consumului de apa plata potabila imbuteliata;
4. **veti suplimenta programul de monitorizare cu privire la parametrul/parametrii neconformi, veti efectua retestarea calitatii apei furnizate in punctul/punctele neconforme si veti preleva si analiza probe de apa din puncte in legatura cu cel neconform (amonte si aval de acesta, intrarea si capatul retelei de distributie a zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi inaintate la DSPJ Prahova; in cf. cu HGR 971/2023 art.9 alin.3 DSPJ Prahova stabileste monitorizare intensificata pentru parametrul *nr. colonii la 37Csi la 22C* cu frecventa de prelevare de *1 proba /3 zile* iar pentru parametrul *clor rezidual liber* cu frecventa de prelevare de *1 proba/zi*; aceasta frecventa va fi mentinuta pana la stingerea incidentului si restabilirea calitatii apei potabile ca urmarea aplicarii masurilor corespunzatoare;**
5. daca neconformitatile legate de calitatea bacteriologica a apei se mentin veti proceda la cresterea dozei de dezinfectant in sistem (1 mg/l clor rezidual liber pe iesire statie si 0,5 mg/l clor rezidual liber la capete de retea), curatarea, spalarea si dezinfectia sectoarelor afectate ale acestuia;
6. veti avea in vedere corectarea operatiunilor de tratare, izolarea si eliminarea surselor de contaminare a apei, monitorizarea si protectia sursei de apa bruta si verificarea modului de respectare a procedurilor operationale standard in cadrul regimului de exploatare si intretinere;
7. daca apa este neconforma <u>**numai din punct de vedere microbiologic**</u> si in lipsa unei surse alternative de apa potabila, veti emite o recomandare/ordin de fierbere a apei (consum de apa fiarta 10 minute si racita); [recomandarea/ordinul de fierbere a apei va fi anulat dupa doua seturi consecutive de probe (prelevate la 24 de ore interval) conforme din punct de vedere bacteriologic];

8. in cazul in care veti constata ca neconformitatea se datoreaza retelei interioare a consumatorului, veti informa consumatorii afectati despre natura deficientelor si masurile de remediere necesare a fi luate de catre acestia pentru ca apa furnizata in punctul de consum sa se incadreze in parametrii de potabilitate; veti respecta prevederile HGR 971/2023 art.26 alin .6 lit.b si alin7;
9. veti intensifica monitorizarea calitatii apei in zona de aprovizionare afectata si veti urmari modul de ducere la indeplinire a masurilor de remediere.

Veti oferi consumatorilor, cu avizul DSPJ Prahova, consilierea necesara si veti actualiza periodic informatiile cu privire la conditiile de consum si utilizare a apei (cf.OG7/2023 art.14 alin.6 lit.b);

Masurile comunicate de catre institutia noastra prin prezenta notificare vor fi postate pe pagina de internet a furnizorului de apa (operatorului de apa) (cf. OG7/2023 Anexa 4, lit.A pct.4 si HGR 971/2023 art.26 alin.10).

Dupa eliminarea cauzelor neconformitatii/neconformitatilor la calitatea apei notificate prin prezenta adresa si reincadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate, veti informa, cu avizul DSPJ Prahova, consumatorii asupra eliminarii oricarui pericol asupra sanatatii si reluarii furnizarii de apa potabila in conditii de siguranta.(cf.OG7/2023 art.14alin.6 lit.c)

Veti informa operativ D.S.P.J. Prahova – Serviciul Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca asupra modului de rezolvare a situatiei semnalate **la fax: 0244-523471 sau pe adresa de e- mail : secretariat@dspph.ro.**

In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 21 incalcarea prevederilor legale privind calitatea apei potabile atrage dupa sine sanctionarea contraventionala.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Catalin Constantin ALBU

MEDIC SEF
Dr. Decebal DAN

COMPARTIMENT E.F.R.M.V.M.
Dr. George PUNGARU

ıtocmit/Redactat: As. pr.ig. Gomoiu Roxana (Compartiment EFRMVM)

Direcția de Sănătate Publică Prahova
Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică - Laborator Diagnostic Microbiologic
Ploiești, str. Transilvaniei nr. 2 ; Tel : 0244 543 433 ; Fax : 0244 546 226 ; e-mail : bacteriologie@dspph.ro

acreditat pentru INCERCARE
RE AB
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1099

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 593 BS Data emiterii : 30.10.2026

Beneficiar / Solicitant : SC HIDRO PRAHOVA SA **Scopul prelevării :** EXPERTIZA ASF

Tip apă: APĂ POTABILĂ - Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței NR.7 / 2023

Prelevare: Data prelevării: 27.10.2026 □ Cerere analiză / ■ Proces verbal nr. 57/27.10.2026 **Locul prelevării:** COM.VARBILAU

Recipient: steril, polipropilenă **Volum :** 500ML

Responsabil prelevare : AS.IG. GRANCEA LAURENTIU/Directia de Sanatate Publica Prahova

Recepție probe: Data/Ora : 27.10.2026 12:20 **Conformitate la recepție :** ■ DA / □ NU **Data efectuării :** 27-30.10.2026

Nr. Registru recepție / Ora prelevării	Date referitoare la proba de analizat	Nr. de colonii la 22°C ufc/ ml Citire la 72 ore		Nr. de colonii la 37°C ufc/ ml Citire la 48 ore		Bacterii coliforme totale la 37°C ufc/100ml		Escherichia coli la 37°C ufc/100ml		Enterococi intestinali ufc/100 ml		Pseudomonas aeruginosa ufc/100 ml		Clostridium Perfringens ufc/100 ml	
		PS-LM-11		PS-LM-11		PS-LM-12		PS-LM-12		PS-LM-13		PS-LM-14		PS-LM-15	
		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 7899-2:2002		SR EN ISO 16266:2008		SR EN ISO 14189:2017	
		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare	
		Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă
1025 / 10:30	RETEA APA BRUTARIE ALUNIS SAT.OSTROV ALUNIS	0	f.m.a.	0	f.m.a.	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0
1026 / 10:45	RETEA APA CENTRU MEDICAL SAT.OSTROV ALUNIS	0	f.m.a.	0	f.m.a.	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0
1027 / 11:00	RETEA APA BAR STR.PRINCIPALA NR.134 SAT.LIVADEA VARBILAU	0	f.m.a.	0	f.m.a.	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0
1028 / 11:30	RETEA APA BALASTIERA SAT.POIANA VARBILAU	67	f.m.a.	80	f.m.a.	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0

Legendă : *Aceste activități nu sunt supuse acreditării RENAR **Aceste activități nu sunt înregistrate la Ministerul Sănătății f.m.a. = fără modificări anormale ufc = unități formatoare de colonii mi = minimu nr. = număr BS = Bacteriologie Sanitară

Observații *

Șef laborator:

Responsabil de încercare: Dr. MARIAN Medic primar

Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova. Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Raportul de Încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Direcţia de Sănătate Publică Prahova
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică
Laborator Chimie Toxicologie
Ploieşti, str. Transilvaniei nr. 2 ; Tel : 0244 543 433 ;
Fax : 0244 546 226 ; e-mail : chimie_sanitara@dspph.ro

RAPORT DE ÎNCERCARE
NR. 397 C / Data emiterii: 27.10.2026

Beneficiar / Solicitant : S.C. HIDRO PRAHOVA – Com. Aluniş / Com. Vărbilău

Recepţie probă : Data : 27.10.2026 **Ora : 12:20**

Prelevare : ☒ **Proces verbal nr. 57** ☐ **Cerere analiză** **Data prelevării : 27.10.2026** **Ora : 10:30 – 11:30**

Responsabil prelevare : D.S.P. Prahova - As. pr. ig. Grancea Laurenţiu **Data efectuării încercărilor : 27.10.2026** **Ora : 12:25**

Motivaţia : Expertiză A.S.F.

Proba apă potabilă			Parametrul	CLOR REZIDUAL		
				Clor rezidual liber*		Clor rezidual total*
Nr. probă	Recipient	Volum (litru)	UM	mg/l	%	mg/l
			Valoare admisă	≥ 0,1 - ≤ 0,5	min 80% din clor rezidual total	-
			Metoda	Colorimetrică Hach Lange USEPA DPD 8021		Colorimetrică Hach Lange USEPA DPD 8167
			PS-	22		
756	sticlă	0,5	Brutărie Sat Ostrov, com. Aluniş	SLQ	-	0,11
757	sticlă	0,5	Centru Medical Sat Ostrov, com. Aluniş	SLQ	-	0,05
758	sticlă	0,5	Bar, str. Principală nr. 134 Sat Livadea, com. Vărbilău	SLQ	-	0,10
759	sticlă	0,5	Balastiera Sat Poiana Vărbilău	SLQ	-	0,05

UM – Unitate de măsură
- SLQ – sub limita de cuantificare a metodei: • Clor rezidual liber / Clor rezidual total < 0,05 mg/l
- * - aceste activităţi nu sunt supuse acreditării Renar
- - toţi parametrii sunt înregistraţi MS, Certificat nr. 794 / 07.03.2025

Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanţei 7/2023 şi Anexa la HG 971/2023

MT/ 27.10.26

Şef laborator

PU MAGDALENA
Medic Primar
Medicină de Laborator

Responsabil de încercare

BĂLUTĂ MIHAELA
biochimist medical principal
chimie sanitară
cod 44[illegible]08

**Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova.
Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova,Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.**